



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2229 -11  
ГР. БУРГАС,

04.09.2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП Бая 2 - извод 1 в обхвата на стълбове 7/3, 7/8/1, 7/8/5, с. Бая, Община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2229/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП Бая 2 - извод 1 в обхвата на стълбове 7/3, 7/8/1, 7/8/5, с. Бая, Община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда кабелизиране на съществуващата въздушна мрежа НН в обхвата на стълбове 7/3, 7/8/1, 7/8/5. Кабелизацията ще се извърши по следния начин: съществуващите стълбове 7/3 и 7/8/5 ще се запазят, съществуващите стълбове 7/8, 7/8/4 и 7/8/1 ще се демонтират. На границата на ПИ 02703.501.313 и ПИ02703.501.71 ще се монтира нов стълб КЦ 590/9,5 м и той ще се номерира с номер 7/8/1. Нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ F4) ще се монтира пред ПИ 02703.501.313. Той ще се захрани от съществуващ стълб 7/3 на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП Бая 2 – извод 1 с кабел, тип NAY2Y – J 4x95 SMmm2, положен в изкоп. Новият стълб, тип КЦ 590/9,5м ще се захрани от КРШ – нов с нов кабел, тип NAY2Y – J 4x95 SMmm2, положен в изкоп. От КРШ ще се захранят електромерно табло ТЕПО - 2МЧ с кабел NYU – J 4x10REmm2 в изкоп, електромерно табло ТЕПО - 1ТЧ (хотел) с кабел, тип NAY2Y – J 4x35 SMmm2 в изкоп, електромерно табло ТЕПО - 1ТЧ (сауна) с кабел, тип NAY2Y – J 4x35 SMmm2 в изкоп и съществуващо електромерно табло, тип ТЕПО – 1МЧ ще се захрани с кабел, тип NYU 2x10REmm2 в изкоп чрез муфване със съществуващ кабел. Табло ТЕПО - 2МЧ ще се монтира на фундамент, а двете табла ТЕПО – 1ТЧ ще се монтиран на метални стойки.

Кабелите ще се положат в изкоп с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на уличните платна кабелът ще се изтегли в PVC тръби ф110, положени в изкоп 1,1/ 0,4 м, заложи в бетонов кожух. Дължината на кабелното трасе ще бъде 105 м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Плошта, предвидена за реализация на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на защитена зона **BG00002043 „Емине“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).


При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона **BG00002043 „Емине“** за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ. **Осъществяването на ИП не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота.**

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

