



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-653(1)

ГР. БУРГАС

24. 03. 2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПОМОРИЕ

ЧРЕЗ СТОЙЧО СОЛАКОВ-ПЪЛНОМОЩНИК

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ


Относно: инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини - промяна по време на строителство. Първи етап - жилищна сграда за сезонно ползване с магазини. Втори етап - жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по КKKP на гр. Свети Влас“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-653/2020 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини - промяна по време на строителство. Първи етап - жилищна сграда за сезонно ползване с магазини. Втори етап - жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по КKKP на гр. Свети Влас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор №4213956/2018 г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Астория Елените“ ООД. До фасадите на двете сгради в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по КKKP на гр. Свети Влас ще се монтират 4 бр. електромерни табла:

1. ГРТ сграда А, вх. А - тип ТЕПО 40М1ТЧ с възможност за монтаж на 40 бр. еднофазни и 1 бр. трифазен електромер. Същото ще се захрани с от уредба 0,4 kV на ВС „Елени“, находяща се в 11538.13.928 по КKKP на гр. Свети Влас посредством нмов кабел тип NAY2Y-J 4x185 SMmm².
2. ГРТ сграда А, вх. Б - тип ТЕПО 39М1ТЧ с възможност за монтаж на 30 бр. еднофазни и 1 бр. трифазен електромер. Същото ще се захрани с от уредба 0,4 kV на ВС „Елени“, находяща се в 11538.13.928 по КKKP на гр. Свети Влас посредством нмов кабел тип NAY2Y-J 4x185 SMmm².
3. ГРТ сграда Б, вх. А - тип ТЕПО 71М1ТЧ с възможност за монтаж на 70 бр. еднофазни и 1 бр. трифазен електромер. Същото ще се захрани с от уредба 0,4 kV на ВС „Елени“, находяща се в 11538.13.928 по КKKP на гр. Свети Влас посредством нмов кабел тип NAY2Y-J 4x240 SMmm².
4. ГРТ сграда Б, вх. Б - тип ТЕПО 58М1ТЧ с възможност за монтаж на 58 бр. еднофазни и 1 бр. трифазен електромер. Същото ще се захрани с от уредба 0,4 kV на ВС „Елени“,



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



находяща се в 11538.13.928 по КККР на гр. Свети Влас посредством нмов кабел тип NAY2Y-J 4x240 SMmm².

Кабелите ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м. При пресичане на поземлен имот с идентификатор 11538.13.168 по КККР на гр. Свети Влас, кабела ще се изтегли в PVC - тръба ф110, положена в изкоп с размери 1,1/0,4м, заложена в бетонов кожух. Не се предвижда използване на взрив. Дължината на кабелното трасе е 132м.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищни сгради за сезонно ползване А и Б с магазини - промяна по време на строителство. Първи етап - жилищна сграда за сезонно ползване с магазини. Втори етап - жилищна сграда за сезонно ползване А с магазини в поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 по КККР на гр. Свети Влас“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място), BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/28.08.2009г.), изменена със Заповед № РД-76 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0001004 „Емине - Иракли“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона „Емине“ и защитена зона Емине - Иракли“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

РЕГИОНАЛНО
ОТДЕЛЕНИЕ
БУРГАС



гр. Бургас, ул. „Св. Кирил“ № 3
Тел: (+359) 56 813 200

адрес: ул. „Св. Кирил“ № 67, ет. 3, п.к. 388
телефон: (+359) 56 813 200
e-mail: nacs.bg
web: nacs.com

