



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2719 (11)

ГР. БУРГАС

12. 11. 2021

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ 8400

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА АЙТОС

**Относно:** Инвестиционно предложение „Нов мачтов трафопост /МТП/, ново електромерно табло и кабел 1 kV от табло ниско напрежение на новия МТП до новото електромерно табло в имот с идентификатор 00151.22.43 по КК на гр. Айтос, Община Айтос”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2719/2021 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов мачтов трафопост /МТП/, ново електромерно табло и кабел 1 kV от табло ниско напрежение на новия МТП до новото електромерно табло в имот с идентификатор 00151.22.43 по КК на гр. Айтос, Община Айтос” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. №ПД-1702(1)/09.07.2021 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда в сладкарски цех, бърза закуска и кетъринг в имот № 022043, гр. Айтос, община Айтос”, с което е определил, че предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и на процедури по реда на глава II от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с монтаж на нов мачтов трафопост (МТП), ново електромерно табло и кабел 1 kV от табло ниско напрежение на новия МТП до новото електромерно табло в имот 00151.22.43 по КК на гр. Айтос, община Айтос. Целта е електрозахранване на „Преустройство на съществуваща сграда в сладкарски цех”. За монтажа на мачтовия трафопост е необходимо направата на изкоп с дълбочина 2 м. Трафопостът ще се електрозахрани от съществуващата въздушна линия 20 kV, в която новият стълб ще бъде вграден.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



До трафопоста ще се монтира табло ниско напрежение, а в близост до него електромерно табло, което ще се захрани от табло ниско напрежение.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000119 "Трите братя" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 375/15.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ, бр. 50/2020 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

