



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2748 - (1) 15. 11. 2021
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-166, кв. 40 по плана на с. Козичино, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2748/2021 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-166, кв. 40 по плана на с. Козичино, община Поморие“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-166, кв. 40 по плана на с. Козичино, община Поморие. На нов помощен стълб на границата на УПИ Х-166, кв. 40 по плана на с. Козичино ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО2Т. Новото електромерно табло ще се захранва от съществуващ стълб № 16, част от съществуващата ВМрНН, извод „1“ от ТП „Козичино“, с нов усукан изолиран проводник, тип AL/R 3x35+54.6 мм². Същият ще бъде изтеглен от захранващия стълб до помощния стълб посредством опъвателни клеми. Усуканият изолиран проводник ще се муфира с кабел, тип NAY2Y-J 4x35 SM мм², който ще се укрепи по помощния стълб до електромерното табло. Дължината на новата въздушна линия ще е 42м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ Х-166, кв. 40 по плана на с. Козичино, община Поморие“, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Имотът и трасето не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).


Най-близко е разположена защитена зона BG0000119 "Трите братя" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 375/15.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Трите братя“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

