



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3079 - (1)

16. 12. 2021

ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Инвестиционно предложение „Кабели НН (7 броя) от БКТП 20/0.4kV, находящ се в ПИ с идентификатор 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3079/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабели НН (7 броя) от БКТП 20/0.4kV, находящ се в ПИ с идентификатор 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на 7 броя кабелни линии НН, тип NAY2Y-J 4x185 SM от ТНН на БКТП 20/0.4kV, находящ се в ПИ с идентификатор 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър, с цел захранване на съществуващи въздушни линии НН в с. Баня, общ. Несебър:

- 2 броя кабели, тип NAY2Y-J 4x185 SM от ТНН на нов БКТП в ПИ с идентификатор 02703.501.559 до съществуващ стълб № 2/2 от ВМрНН, извод „Ресторант“ от ТП „Баня 2“ в ПИ с идентификатор 02703.501.638 по КК;

- 2 броя кабели, тип NAY2Y-J 4x185 SM от ТНН на нов БКТП в ПИ с идентификатор 02703.501.559 до съществуващ стълб № 2/3 от ВМрНН, извод „Ресторант“ от ТП „Баня 2“ в ПИ с идентификатор 02703.501.378 по КК;

- 1 брой кабел, тип NAY2Y-J 4x185 SM от ТНН на нов БКТП в ПИ с идентификатор 02703.501.559 до съществуващ стълб № 2/12 от ВМрНН, извод „Ресторант“ от ТП „Баня 2“ в ПИ с идентификатор 02703.501.378 по КК;

- 2 броя кабели, тип NAY2Y-J 4x185 SM от ТНН на нов БКТП в ПИ с идентификатор 02703.501.559 до съществуващ стълб № 6 от ВМрНН, извод „2“ от ТП „Баня 1“ в ПИ с идентификатор 02703.501.386 по КК.



Кабелите НН ще се положат в изкопи 0,8/0,4 м. При пресичане на уличното платно кабелите ще се изтеглят в PVC тръби $\varnothing 110$, положени в изкоп 1,1/0,4 м, заложиени в бетонов кожух. Общата дължина на кабелните трасета НН ще е 408 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и кабелните трасета не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е **допустима** спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ. При реализация на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти.



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, кабелните трасета и характера на инвестиционното предложение (линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

