



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3226
ГР. БУРГАС,

29. 12. 2021

ДО

„МАКС ПЕТРОЛ ГРУП“ ЕООД

Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.189, ЕТ.6, АП.30

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала в УПИ XII-59, кв.26 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“, с възложител: „МАКС ПЕТРОЛ ГРУП“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3226/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала в УПИ XII-59, кв.26 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. № ПД-1671(1)/05.07.2021г. директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW в УПИ XII-59, кв.26 по плана на гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Макс Петрол Груп“ ЕООД, не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда полагане на кабелна линия 1kV за ФЕЦ в УПИ XII-59, кв.26 по плана на гр. Карнобат, община Карнобат. Трасето на кабела ще преминава под уличната мрежа на гр. Карнобат в изкоп с размери: 1,6/0,4м. Точката на присъединяване е ново ТЕПО в УПИ VII-263.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала в УПИ XII-59, кв.26 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от

Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г./)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ XII-59, кв.26 по плана на гр. Карнобат, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

