



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3204 - (1) 29. 12. 2021
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ


ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Две жилищни сгради” в ПИ № 00833.5.456, м. „Пречиствателната”, земл. гр. Ахелой, община Поморие; БКТП 20/0,4 кV, 1x 800 кVA в ПИ № 00833.5.456, гр. Ахелой; Кабели 20 кV; Кабели НН”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3204/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Две жилищни сгради” в ПИ № 00833.5.456, м. „Пречиствателната”, земл. гр. Ахелой, община Поморие; БКТП 20/0,4 кV, 1x 800 кVA в ПИ № 00833.5.456, гр. Ахелой; Кабели 20 кV; Кабели НН” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2393(2)/03.10.2019г. за ИП: „Външно ел. захранване на обект: „Две жилищни сгради“ в ПИ с идентификатор 00833.5.456 м. „Пречиствателната”, земл. гр. Ахелой, община Поморие”, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/40кV, 1x800кVA в ПИ с идентификатор 00833.5.456, м. „Пречиствателната”, земл. гр. Ахелой, община Поморие. Присъединяването на новия БКТП към електроразпределителната мрежа 20 кV ще се осъществи, като съществуващия кабел ЖР стълб 93А на ВЕП „Яворов“-БКТП „Кейп 2“ се разкъса и муфира с 2 броя нови кабели,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 кв. мм, които ще се положат до БКТП-нов. До фасадата на БКТП-нов ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ F4). Ще се положи нов кабел, тип NAY2Y-J 4x185 SMmm² от ТНН на БКТП-нов до новия КРШ. До фасадата на БКТП-нов ще се монтира ново електромерно табло с място за 2 броя монофазни електромера. От КРШ-нов ще се положи нов кабел, тип NAY2Y-J 4x35 SMmm² до новото ел. табло. Кабелите 20 kV ще се положат в изкоп 0,9/0,4 м, а кабелите НН ще се положат в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе 20 kV е 31 м, а на трасето НН е 3 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и кабелните трасета не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, кабелните трасета и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че имотът и трасета на кабелите **не засягат** площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

