



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3292 -1/

05. 01. 2022

ГР. БУРГАС

ДО

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

Чрез ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА – пълномощник

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 07079.712.1492 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море“, община Бургас“, с възложител ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3292/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 07079.712.1492 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море“, община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала на терен в ПИ с идентификатор 07079.712.1492 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море“. Имотът е разположен на ул. „Рила“ № 7 в кв. „Рудник-Черно море“, гр. Бургас. Общата мощност на централата е 5 kWp (10 бр. панели с размери 2.28м x 1.13м). Основните характеристики на електроцентралата са следните:

- Фотоволтаични модули - 500 Wp – 10 броя
- Инвертор FRONIUS SYMO 5.0-3-M – един брой
- Максимална DC мощност на централата – 5 kWp
- Активна мощност отдавана към мрежата на ЕР ЮГ ЕАД – 5 kW
- Ниво на напрежение на присъединяване към мрежата – 0,4 kV
- Брой на фазите - три
- Номинална честота на мрежата – 50 Hz
- Фактор на мощността $\cos \varphi = 0,9/\text{индуктивен}/ -1$
- Нелинейни изкривявания $\leq 2\%$

Класификация на фотоволтаичната система е:

- в зависимост от мощността – система до 30 kW
- в зависимост от начина на използване на произведената ел. енергия – централата ще отдава ел. енергия в електроразпределителната мрежа;



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- в зависимост от разположението – върху конструкция на земя в имот, прилежащ към сграда, присъединена към електроразпределителната мрежа;
- по отношение на пожаробезопасност - нормална пожарна опасност;
- открита електрическа уредба.

Съгласно Становище за условията и начина на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа № 4476780 от 30.08.2021г. на «Електроразпределение Юг» ЕАД, мястото на присъединяване на ел. централа е: съществуващо електромерно табло монтирано на стълб №7 от ВМрНН, извод 3, ТП/БКТП м. с. Черно море 3, КЛ/ВЛ Брястовец, п/ст Хоризонт.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 07079.712.1492 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море“, община Бургас не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

