



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3316 -11/ 10. 01. 2022
ГР. БУРГАС

ДО
„САРОТРО“ ООД

КОПИЕ ДО ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW върху покривна конструкция на съществуваща сграда в УПИ II-903, кв. 99 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител „САРОТРО“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3316/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW върху покривна конструкция на съществуваща сграда в УПИ II-903, кв.99 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW върху покривна конструкция на съществуваща сграда в УПИ II-903, кв. 99 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе. Мястото на присъединяване на ел. централата към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение на ТП/БКТП Фурна, КЛ/ВЛ пекарна, п/ст Сунгурларе. Има издадено становище от „Електроразпределение Юг“ ЕАД за условията и начина за присъединяване на ел. централа към електроразпределителна мрежа № 4455517 от 09.06.2021 г.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ II-903, кв. 99 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населеното място) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

