



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3064 - 13/

13. 01. 2022

ГР. БУРГАС

ДО

„БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на нова тръбно-канална мрежа и кабел 20 kV от п/ст „Рибари“ до съществуващ трафпост ПТ 9, за свързване на модул за брегово захранване, 7500 kVA, 60 Hz и брегови табла за електрозахранване на кораби на територията на Пристанищен терминал „Бургас-Запад“, с възложител „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3064/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова тръбно-канална мрежа и кабел 20 kV от п/ст „Рибари“ до съществуващ трафпост ПТ 9, за свързване на модул за брегово захранване, 7500 kVA, 60 Hz и брегови табла за електрозахранване на кораби на територията на Пристанищен терминал „Бургас-Запад“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на външно електрозахранване на системата за брегово електрозахранване, което ще се осъществява от отделна независима кабелна връзка 20 kV от п/ст „Рибари“. За целта, от килия № 4, „9-ти септември“ от ЗРУ 20kV на п/ст „Рибари“ ще се изтегли нов кабел тип СХЕКТ 3х1х240 кв. мм. Кабелната линия 20kV ще се изтегли в нова и съществуваща тръбно-канални мрежи от п/ст „Рибари“ до уредба 20kV на съществуващ трафопост ТП 9 на територията на БМФ „Порт Бургас“ ЕАД - имот 07079.618.1090 по КК на гр. Бургас, ЦГЧ - гр. Бургас. Новият кабел ще предоставя на обекта 7,5MW предоставена и 10MW присъединена мощност, при ниво на напрежение 20kV. Меренето на електроенергията ще се осъществява в захранващата подстанция. За изтеглянето на новия кабел 20kV ще се изгради нова тръбно-канална мрежа от п/ст „Рибари“ до кабелна шахта на съществуваща тръбно-канална мрежа пред ВС „Западен мол“ на територията на БМФ „Порт Бургас“ ЕАД. Системата за брегово захранване на кораби се състои от два захранващи контейнерни модулни блока с обща мощност от 7500 kVA и брегова разпределителна уредба с разделителни трансформатори, разположена в отделен контейнер – всички, предмет на отделен проект. Новата разпределителната уредба 20kV, която ще захранва модулите за брегово захранване ще се монтира на подходящо място в РУ 20kV в съществуващата сграда на ТП 9 с оглед максимално използване на съществуващите кабелни трасета и кабелни канали.



Подземната тръбна система ще се изгради с тръби от твърд поливинилхлорид (PVC), като за кабели СрН ще се използват тръби с външен диаметър Ф160мм/4 мм. Предвижда се трасетата, над които трафика на тежкотоварни автомобили е интензивен новата ТКМ да се изпълни с дебелостенни (усилени) PVC тръби.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданото трасе на тръбно-канална мрежа и кабел за свързване на модул за брегово хранване и брегови табла за електрохранване на кораби на територията на Пристанищен терминал „Бургас-Запад“ **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

