



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3346^(2021г.) - 1/ 14. 01. 2022
ГР. БУРГАС,

ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на улично осветление по булевард „България“, ПИ с идентификатор 61056.501.662 по КК на с. Равда, Община Несебър“ с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3346/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на улично осветление по булевард „България“, ПИ с идентификатор 61056.501.662 по КК на с. Равда, Община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на улично осветление по булевард „България“, ПИ с идентификатор 61056.501.662 по КК на с. Равда, Община Несебър. За целта ще се доставят и монтират 32 броя нови поцинковани полигонални стълба за осветление с обща височина 8,00м, с единична рогатка за 1 брой осветително тяло тип LED 100 W и 1 брой поцинкован полигонален стълб /усилен/ с обща височина Н=8,0м, с четворна рогатка за 4 броя осветителни тела тип LED100W, монтиран в самото кръгово движение. Последователността на строително-монтажните работи включва: трасиране на новата кабелна линия; направа на необходимите изкопи; полагане на защитни тръби; полагане на защитни тръби в бетонов кожух; изтегляне на кабели; направа на фундаменти за стълбове; изправяне на стълбове за улично осветление; монтаж на рогатки; окабеляване на стълбовете; монтаж на осветителните тела; направа на необходимите връзки; възстановяване на разкъртените настилки; направа на изпитвания. Захранването ще се осъществи от ново табло улично осветление, което ще се монтира до фасадата на БКТП кв. 30. Захранването на стълбовете за улично осветление ще се осъществи с кабели тип NYU 5x10кв.мм (три фази, нула и земя). През уличното платно кабела ще се изтегли в PVC тръба Ф110мм, защитена в бетонов кожух. Кабелите се подвеждат в стълба, в специално пригоден за целта отвор, посредством гофрирана тръба Ф29 мм. Стълбовете ще се заземяват. Кабелите ще се свързват в „табло улично осветление“ от долните изходи на автоматичните предпазители, защитаващи отделната линия. За захранването на осветителните тела е необходимо да се изтегли кабел тип СВТ 3x1,5мм². В стълба подведените вече кабели се свързват в разпределителното табло „комуникационна апаратура“. При монтажа на стълбовете за уличното осветление с Н=8,0м се прави изкоп за фундамент с размери 0,8/0,8/0,8м.

Поставя се и се монтира фундамент /кафез-анкерна установка/, последният се нивелира строго прецизно преди заливането му с бетон. Изправянето на стълба ще се извърши с нужната механизация. След полагането на кабелите, изкопа ще се заравя, трамбова, а разкъртените настилки /ако има такива/ се възстановяват.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони (на 0,27км) са: BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.58/2016г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ с идентификатор 61056.501.662 по КК на с. Равда, Община Несебър, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитени зони BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици и BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ица" 67, ет.3, п.к.388
+359 56 813 200
iacs.bg

www.riosvbs.com

