



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-35-11/ 20. 01. 2022
ГР. БУРГАС

ДО

„ПАСИФИК ПЛАСТ ГРУП“ ООД

УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ № 40

ГР. АЙТОС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp в УПИ VI-7, кв. 18, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и захранващ кабел от ново електромерно табло монтирано до ТП „Поликлиника“ до АС табло на фотоволтаичната инсталация“, с възложител: „Пасифик пласт груп“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-35/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp в УПИ VI-7, кв. 18, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и захранващ кабел от ново електромерно табло монтирано до ТП „Поликлиника“ до АС табло на фотоволтаичната инсталация“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в УПИ VI-7, кв. 18, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и захранващ кабел от ново електромерно табло монтирано до ТП „Поликлиника“ до АС табло на фотоволтаичната инсталация. Централата се състои от 60 фотоволтаични модули, 1 стрингов инвентор, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули са монокристални с мощност от по 500 Wp. Модулите ще се монтират върху метална конструкция на терена в имота и ще са подредени в пет групи (стрингове). Към инвентор 1 се свързват 4 стринга по 15 модула или общо 60 PV модула. Инвентора е трифазен модел Huawei SUN2000- 30KTL – M3 с номинална мощност (АС) мощност от 30 kW. Предвижда се полагане на кабел НН, тип САВТ 4 x 120 мм² от АС разпределително табло на ФЕЦ в УПИ VI-7 от кв. 18, гр. Сунгурларе до електромерно табло до ТП „Поликлиника“. Инвенторът се присъединява към АС разпределително табло, където е монтиран триполюсен автоматичен предпазител 50А, с кабел СВТ 5x16мм². Свързването на АС разпределително табло с ел. табло се осъществява чрез кабел САВТ 4x120мм² положен подземно в изкоп 0,8/0,4 м в уличната регулация на гр. Сунгурларе и PVC тръби ф110 мм в изкоп 0,8/0,4 м при

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



преминаване на уличното платно. Имотът представлява дворно място с площ 543 кв. м, ведно с изградена в него масивна сграда-склад.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (в регулационните граници на гр. Сунгурларе) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

