



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3386 - 1/

21. 01. 2022

ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабели 1 kV от ТНН на на ТП „Спортист“ в ПИ с идентификатор 07079.601.234 по КК на гр. Бургас до кабелни разпределителни шкафове на блокове №№ 33, 34 и 35, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас; Кабели 1 kV от кабелни разпределителни шкафове до електромерни табла за вход А, Б, В и Г на блокове №№ 33, 34 и 35 ж.к. „Зорница“, гр. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3386/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабели 1 kV от ТНН на на ТП „Спортист“ в ПИ с идентификатор 07079.601.234 по КК на гр. Бургас до кабелни разпределителни шкафове на блокове №№ 33, 34 и 35, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас; Кабели 1 kV от кабелни разпределителни шкафове до електромерни табла за вход А, Б, В и Г на блокове №№ 33, 34 и 35 ж.к. „Зорница“, гр. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда от ТНН на ТП „Спортист“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.601.234 по КК на гр. Бургас да се изтегли нова кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y-J 4x240 кв. мм до съществуващ КРШ монтиран между вход В и Г на блок 33, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас. От съществуващ КРШ ще се изтеглят нови кабелни линии 1 kV, тип NAY2Y-J 4x95 кв. мм до съществуващи електромерни табла за вх. А,Б, В и Г на блок 33, ж.к. „Зорница“.

Предвижда се също от ТНН на ТП „Спортист“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.601.234 по КК на гр. Бургас да се изтегли нова кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y-J 4x240 кв. мм до съществуващ КРШ монтиран между вход В и Г на блок 34, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас. От съществуващ КРШ ще се изтеглят нови кабелни линии 1 kV, тип NAY2Y-J 4x95 кв. мм до съществуващи електромерни табла за вх. А,Б, В и Г на блок 34, ж.к. „Зорница“.

От ТНН на ТП „Спортист“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.601.234 по КК на гр. Бургас да се изтегли нова кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y-J 4x240 кв. мм до новомонтиран



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



КРШ. От новомонтирания КРШ ще се изтеглят нови кабелни линии 1 kV, тип NAY2Y-J 4x95 кв. мм до съществуващи електромерни табла за вх. А,Б, В и Г на блок 35, ж.к. „Зорница“.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабелите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабелите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасетата на кабелите не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

