



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3438^(2021г.)
ГР. БУРГАС, 24. 01. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Промяна на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Хотел с басейн до 100 м³ и домови ВиК връзки“ в ПИ с идентификатор 51500.506.725 по КК на гр. Несебър, к.к. «Слънчев бряг – запад», община Несебър“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3438/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Промяна на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Хотел с басейн до 100 м³ и домови ВиК връзки“ в ПИ с идентификатор 51500.506.725 по КК на гр. Несебър, к.к. «Слънчев бряг – запад», община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1925(2)/24.09.2020г. за инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Хотел с басейн до 100 м³ и домови ВиК връзки“ в ПИ с идентификатор 51500.506.725 по КК на гр. Несебър, к.к. «Слънчев бряг – запад», община Несебър“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект: „Външно ел. захранване на обект „Хотел с басейн до 100 м³ и домови ВиК връзки“ в ПИ с идентификатор 51500.506.725 по КК на гр. Несебър: Кабели ниско напрежение (3 броя), тип NAY2Y-J4x185 SM кв.мм от ТНН на ТП «Дап», находящ се в ПИ 51500.506.553 по КК на гр. Несебър до ново секционирано електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано на границата на ПИ 51500.506.725 по КК на гр. Несебър», е издадено Разрешение за строеж № 47/19.02.2021г. от главния архитект на Община Несебър.

С настоящото **предложение за изменение**, се предвижда промяна в местонахождението на новото секционирано електромерно табло и удължаване на трасето на кабелите ниско напрежение. Новото електромерно табло ще се монтира в ПИ с идентификатор 51500.506.725 по КК на град Несебър и ще се захрани посредством 3 броя нови кабели ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4x185SM кв.мм от ТП „Дап“,

находящ се в ПИ с идентификатор 51500.506.553 по КК на град Несебър, община Несебър. Дължината на новото кабелно трасе ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м. Дължина на кабелното трасе 128м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на заявената **промяна на инвестиционно предложение** „Външно ел. хранване на обект „Хотел с басейн до 100 м³ и домови ВиК връзки“ в ПИ с идентификатор 51500.506.725 по КК на гр. Несебър, к.к. «Слънчев бряг – запад», община Несебър“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ с идентификатор 51500.506.725 по КК на гр. Несебър, к.к. «Слънчев бряг – запад», община Несебър, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

