



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-17 (1)

ГР. БУРГАС 26. 01. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО


Относно: Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съединителни муфи (СМ) пред съществуващ ЖР стълб разположен в ПИ с идентификатор 52129.245.569 до нов БКТП 20/0.4 kV, 1x800 kVA в УПИ II, кв. 51 по плана на с. Ново Паничарево, община Приморско (ПИ с идентификатор 52129.501.821 по КК)“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-17/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съединителни муфи (СМ) пред съществуващ ЖР стълб разположен в ПИ с идентификатор 52129.245.569 до нов БКТП 20/0.4 kV, 1x800 kVA в УПИ II, кв. 51 по плана на с. Ново Паничарево, община Приморско (ПИ с идентификатор 52129.501.821 по КК)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на нов кабел 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 mm²) от съединителни муфи (СМ) пред съществуващ ЖР стълб на ВЛ 20 kV „Паничарево“, ПС „Босна“, намиращ се в ПИ с идентификатор 52129.245.569 до нов БКТП 20/0.4 kV, 1x800 kVA в УПИ II, кв. 51 по плана на с. Ново Паничарево, община Приморско (ПИ с идентификатор 52129.501.821 по КК), с цел захранването му. Кабелът ще бъде муфиран със съществуващ кабел средно напрежение (СН) със същото сечение. Кабелът 20 kV ще бъде положен в изкоп 0,9/0,4 м, както и в тръби в бетонов кожух в изкоп 1.1/0.6 м. Трасето на кабела ще преминава под тротоари и пътища, част от инфраструктурната мрежа на с. Ново Паничарево, общ. Приморско.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Герушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най – близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореупоменатата най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

