



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-96(1)ПД-97(1)
ГР. БУРГАС, 04. 02. 2022

ДО
„ЕЛИТ ГАЗ СЛИВЕН“ ООД
УЛ. „КАРАНДИЛА“ №42
ГР. СЛИВЕН

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 180kW в УПИ II-158, кв.27 по плана на с. Церковски, Община Карнобат и полагане на кабел за захранване на ФЕЦ“, с възложител: „ЕЛИТ ГАЗ СЛИВЕН“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-96, ПД-97/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 180kW в УПИ II-158, кв.27 по плана на с. Церковски, Община Карнобат и полагане на кабел за захранване на ФЕЦ“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ II-158, кв.27 по плана на с. Церковски, Община Карнобат. Имотът е „дворно място“, част от регулатията на селото. Централата ще се състои от монокристални модули, разпределени в стрингове, свързани към три трифазни инвертора, с обща инсталирана мощност 180kW. Фотоволтаичната инсталация ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което централата ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще бъде присъединена. Мястото на присъединяване е табло ниско напрежение, ТП/БКТП „Церковски 2“, извод „ВС Венец“, възлова станция „Крумово градище“, КЛ/ВЛ Искра, п/ст Карнобат. Захранващата линия ще се изпълни от табло ГРТ на централата до ТЕПО чрез кабел САВТ 3x240+120кв.мм с дължина 142м, положен в изкоп.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 180kW в УПИ II-158, кв.27 по плана на с. Церковски, Община Карнобат и полагане на кабел за захранване на ФЕЦ“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната

среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ II-158, кв.27 по плана на с. Церковски, Община Карнобат, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

