



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-186  
ГР. БУРГАС

16. 02. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабел 20kV от П/С „Обзор“, належаща се в ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор до съединителни муфи на разкъсан съществуващ кабел 20kV РОММ „Варна – Обзор“ - БКЗРУ 20kV в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор” и „Кабел 20kV от П/С „Обзор“, належаща се в ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор до съединителни муфи на разкъсан съществуващ кабел 20kV ТП „Къмпинг“ – БКЗРУ 20kV в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор“, възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-186/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20kV от П/С „Обзор“, належаща се в ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор до съединителни муфи на разкъсан съществуващ кабел 20kV РОММ „Варна – Обзор“ - БКЗРУ 20kV в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор” и „Кабел 20kV от П/С „Обзор“, належаща се в ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор до съединителни муфи на разкъсан съществуващ кабел 20kV ТП „Къмпинг“ – БКЗРУ 20kV в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение се състои в полагане на кабел 20kV от П/С „Обзор“, належаща се в ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор до съединителни муфи на разкъсан съществуващ кабел 20kV РОММ „Варна – Обзор“ - БКЗРУ 20kV в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор и полагане на кабел 20kV от П/С „Обзор“, належаща се в ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор до съединителни муфи на разкъсан съществуващ кабел 20kV ТП „Къмпинг“ – БКЗРУ 20kV в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на гр. Обзор.

Новопредвидените кабелни линии 20kV ще се разкъсат и муфират в ПИ с идентификатор 53045.502.494 по КК на гр. Обзор с 2 броя нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 мм<sup>2</sup>), положени до П/С „Обзор“ в ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор. Участъците от мястото на разкъсване на съществуващите кабели до РОММ „Варна- Обзор“ и ТП „Къмпинг“



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





ще бъдат муфирани с нови дължини кабели по друг проект. Полагането на кабелите ще се осъществи в изкоп с размери: 0,9/0,4м, при пресичане на уличните платна кабелите ще се изтеглят в PVC тръби ф 160, положени в изкопи 1,1/0,6м. Кабелното трасе ще бъде с дължина 800 м и ще се положи под тротоари и пътища, част от инфраструктурната мрежа на гр. Обзор, община Несебър. Трасето е с местоположение, както следва: 43 м в ПИ с ид. 53045.531.493, 38 м в ПИ с ид. 53045.501.447, 175 м в ПИ с ид. 53045.501.451, 78 м в ПИ с ид. 53045.501.455, 48 м в ПИ с ид. 53045.501.454, 13 м в ПИ с ид. 53045.501.129, 10м в ПИ с ид. 53045.501.443 и 53 м в ПИ с ид. 53045.502.494 по КК на гр. Обзор.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданите кабелни линии в гр. Обзор **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на около 0,07 км/ е разположена защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012г.), Изм. Заповед № РД-77/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населеното място, извън защитени зони) и характера (подземна инженерна инфраструктура) на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



г. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

