



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-256 /1/ 21. 02. 2022
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост, тип БКТП в ПИ с идентификатор 07079.659.15 по КК на гр. Бургас; Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред ПИ с идентификатор 07079.659.1067/ на кабел 20 kV, П/С „Рибари“ – ТП „Перос“, Кабел НН от от БКТП-нов до ново електромерно табло монтирано в сервитута на трафопоста“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-256/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост, тип БКТП в ПИ с идентификатор 07079.659.15 по КК на гр. Бургас; Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред ПИ с идентификатор 07079.659.1067/ на кабел 20 kV, П/С „Рибари“ – ТП „Перос“, Кабел НН от от БКТП-нов до ново електромерно табло монтирано в сервитута на трафопоста“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение се състои в изграждане на трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.659.15 по КК на гр. Бургас. Предвижда се полагане на кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред ПИ с идентификатор 07079.659.1067/ на кабел 20 kV, П/С „Рибари“ – ТП „Перос“ и полагане на кабели НН от ТНН на нов БКТП до ново електромерно табло монтирано до фасадата на новия БКТП. Трасето на кабела минава през имоти по КК на гр. Бургас:

- 07079.659.9 – второстепенна улица;
- 07079.659.15 – частен имот.

Комуникационно-транспортния достъп до трасето се осъществява по съществуващата улична мрежа. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30 cm, а тротоарните настилки възстановени. Кабелът ще се положи и изтегли в изкоп с размери: 0,4/0,8м, непосредствено в земя под тротоарни настилки.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Закон за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,53 км/ е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера (инженерна инфраструктура) на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед №РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

