



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-396 - (1) 04. 03. 2022
ГР. БУРГАС

ДО
ЗАХАРИ АТАНАСОВ
С. ЧУБРА
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в УПИ VI - 65, кв. 9 по плана на с. Чубра, общ. Сунгурларе“, с възложител: ЗАХАРИ АТАНАСОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-396/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в УПИ VI-65, кв. 9 по плана на с. Чубра, общ. Сунгурларе“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в УПИ VI-65, кв. 9 по плана на с. Чубра, общ. Сунгурларе. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 80 бр. фотоволтаични монокристални модула, свързани в 5 стринга по 16 модула и монтирани върху метална конструкция на терена в имота и 1 бр. инвертор. Мястото на присъединяване на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа е: табло ниско напрежение, ТП/БКТП Чубра-2, КЛ/ВЛ Славянци, п/ст Сунгурларе, съгласно Становище №4475368/17.08.2021г., издадено от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Захранващата линия от табло ГРТ на централата до ТЕПО ще е чрез кабел САВТ 4x25 мм², с дължина 62м. Кабелът ще се полжи в изкоп в имота. УПИ VI-65 представлява дворно място с площ 1616 кв. м., с отреждане „за жилищни нужди“.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

