



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-345 - 12/

01. 04. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на обект „Жилищна сграда за временно обитаване” в ПИ с идентификатор 11538.3.166 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър; Изграждане на нов трафпост тип БКТП и кабели 20 кV за присъединяване към електроразпределителната мрежа“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-345/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на обект „Жилищна сграда за временно обитаване” в ПИ с идентификатор 11538.3.166 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър; Изграждане на нов трафпост тип БКТП и кабели 20 кV за присъединяване към електроразпределителната мрежа“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

От гл. архитект на община Несебър е издадено Разрешение за строеж № 114/21.12.2009г. за обект „жилищна сграда за временно ползване” в УПИ I-3080 /ПИ с ид. 11538.3.166/, КЗ между Морски санаториум и гр. Свети Влас - юг. С настоящото предложение се предвижда монтиране на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ в ПИ с идентификатор 11538.3.166 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър. КРШ ще се захрани от ТНН на БКТП 20/0,4 кV, който ще се позиционира в имота. В БКТП са обособени три сектора: за трансформатори, за разпределителна уредба и за табло ниско напрежение. Присъединяването на новия БКТП към електроразпределителната мрежа 20 кV ще се осъществи, като се положат 2 броя нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм до РУ 20кV на новия трафпост от съединителни муфи от мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV БКТП „Билдинг“ – БКТП „Фактор“. Кабелите ще се положат подземно, с дължина на трасето 35м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (нов КРШ, БКТП, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000

места). Най-близко /на 0,283 км/ е разположена защитена зона BG 0002043 „Еминс“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера (инженерна инфраструктура за сл. хранване на изградена сграда) на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава вгора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

