



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-697 /N/

ГР. БУРГАС

04.04.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „Транском“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.665.187 до ново електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ(150/5), монтирано на фундамент на улична регулация пред ПИ с идентификатор 07079.665.66, м.с. Върли бряг, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-697/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „Транском“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.665.187 до ново електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ(150/5), монтирано на фундамент на улична регулация пред ПИ с идентификатор 07079.665.66, м.с. Върли бряг, гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда електрозахранване на съществуващ складов обект, разположен в ПИ с идентификатор 07079.665.66, м.с. Върли бряг, гр. Бургас, общ. Бургас, като за целта ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ(150/5) на уличната регулация пред имота. Новото ел. табло ще се захрани, чрез полагане на нов кабел 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „Транском“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.665.187. Новопроектираният кабел ще бъде положен в изкопи 0.8/0.4м и 1.1/0.4м. При пресичането на пътища, същият ще се изтегли PVC тръби ф160, в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) тръби ф160 в изкопи. Дължината на кабелното трасе ще бъде 400м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на

въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по реда на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко (на 0,74 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близко разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас

