



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-698 (1)

ГР. БУРГАС, 04. 04. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231kV - 1x800 kVA в УПИ I, кв. 25 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас; изтегляне на нова кабелна линия 20kV от ТП „Крайморие 3“ в УПИ VIII, кв.1 до БКТП – нов и изтегляне на нов кабел 1kV от БКТП - нов до новомонтирано електромерно табло ТЕМОм 5ТЧ/Б+ пред УПИ VI-75, кв.26 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-698/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231kV - 1x800 kVA в УПИ I, кв. 25 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас; изтегляне на нова кабелна линия 20kV от ТП „Крайморие 3“ в УПИ VIII, кв.1 до БКТП – нов и изтегляне на нов кабел 1kV от БКТП - нов до новомонтирано електромерно табло ТЕМОм 5ТЧ/Б+ пред УПИ VI-75, кв.26 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231kV - 1x800 kVA в УПИ I, кв. 25 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас; изтегляне на нова кабелна линия 20kV от ТП „Крайморие 3“ в УПИ VIII, кв.1 до БКТП – нов и изтегляне на нов кабел 1kV от БКТП - нов до новомонтирано електромерно табло ТЕМОм 5ТЧ/Б+ пред УПИ VI-75, кв.26 (ПИ с идентификатор 07079.30.173 по КК) по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, Община Бургас. Новопроектирани кабели ще бъдат положени в изкопи с дълбочина 0,8/0,4м и 1,1/0,4м. При пресичането на пътища, същите ще се изтеглят PVC тръби Ø160, в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) тръби Ø160 в изкопи. Трасето на кабелите е изцяло в урбанизирана територия – кв. 22, кв. 25, кв. 26 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас. Трасето на кабелите ще бъде с дължина 500м.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури

по реда на Глава шеста от Закона (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ VI-75, кв.26 (ПИ с идентификатор 07079.30.173 по КК) по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, Община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000271 „Мандра – Подъ“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр.23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с лазур, ул. „Геруцица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

