



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2973<sub>(2020г.)</sub>

ГР. БУРГАС,

06. 04. 2022

ДО

„ТРАКИЯ – МТ“ ЕООД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

**Относно:** разширение на съществуваща „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 8,64 MWp и 6 бр. БКТПх1600 kVA в имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр.Малко Търново, местност „Добържана“, община Малко Търново“ с 600 kW фотоволтаични панели, кабели НН и комуникационни кабели в централата”, с възложител „ТРАКИЯ – МТ“ ЕООД

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. № ПД-2973<sub>(2020г.)</sub>/2022г. на РИОСВ – Бургас за горесцитираната програма, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* (обн., ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп.) и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Предложеното инвестиционно предложение, представляващо **разширение на съществуваща „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 8,64 MWp и 6 бр. БКТПх1600 kVA в имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр.Малко Търново, местност „Добържана“, община Малко Търново“ с 600 kW фотоволтаични панели, кабели НН и комуникационни кабели в централата”** попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота Директорът на РИОСВ – Бургас е издал Решение № БС-2-ЕО/04.02.2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с което е постановил да не се извършва ЕО за „Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна отреждането от „за рекултивация” в „за фотоволтаична електроцентрала” за УПИ VI-477 и V-477, кв. 52 по плана на гр. Малко Търново и Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от подстанция МТ до УПИ III-477 (ПИ 46663.52.590), УПИ VI-477 (ПИ 46663.52.587) и УПИ V-477 (ПИ 46663.52.588)“. С Решението е разгледан комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в чийто обхват влиза и изграждането на фотоволтаична електрическа централа с мощност 8,64 MWp в поземлен имот с идентификатор 46663.52.590. В имота е предвидено да бъдат поставени 25 410 броя поликристални фотоволтаични модула. Решението не е обжалвано в законовия срок и е влязло в сила.

Главният архитект на община Малко Търново е издал:

- Разрешение за строеж № МТ02/19.02.2020 г. за обект „БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 46663.52.590, местност „Добържана”, гр. Малко Търново, община Малко Търново – първи етап;



- Разрешение за строеж № МТ31/05.08.2020г. за обект „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 8,64 MWp и 6 бр. БКТП x 1600 kVA в поземлен имот с идентификатор 46663.52.590, местност „Добържана“, гр. Малко Търново, община Малко Търново – втори, трети, четвърти, пети, шести, седми и осми етап“. Втори, трети, четвърти, пети и шести етап са за пет броя БКТП 1x1600 kVA 20/0,66 kV;

Началникът на ДНСК е издал:

- Разрешение за ползване № СТ-05-84/05.02.2021г. за въвеждане в експлоатация на – *първи етап*: „Възлова станция БКЗРУ с КРУ 20kV“; *втори етап*: „Фотоволтаична PV централа 2,16 MWp, БКТП-4 1x1600 kVA, 20/0,66 kV и кабели 20 kV, БКТП-6 1x1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от възлова станция до БКТП-4 и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-6“ и *трети етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-5 1x1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-5“;

- Разрешение за ползване № СТ-05-686/14.09.2021г. за въвеждане в експлоатация на – *четвърти етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-3 1x1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-3 в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“; *пети етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-2 1x1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-2 в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“; *шести етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp, БКТП-1 1x1600 kVA, 20/0,66 kV и кабел 20 kV от БКЗРУ до БКТП-1“; *седми етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“; *осми етап*: „Фотоволтаична PV централа 1,08 MWp в ПИ с идентификатор 46663.52.590, м. „Добържана“, землище на гр. Малко Търново“.

**С настоящата информация възложителят уведомява за разширение на съществуваща „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 8,64 MWp и 6 бр. БКТПx1600 kVA в имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр. Малко Търново, местност „Добържана“, община Малко Търново“ с 600 kW фотоволтаични панели, кабели НН и комуникационни кабели в централата.** За целта се предвижда върху терена на метална конструкция (метални маси) да се монтират панели с мощност 370 Wp. Има два нови типа маси с монтирани на тях 22 бр. панели и по 10 панела. Размерите на големите маси са 11,7 м дължина и 3,1 м ширина, а на малките 5,3 м дължина и 3,1 м ширина. Носещата конструкция на фотоволтаичните панели ще е от сглобяема метална конструкция на болтови връзки. Предвижда се разполагането на панелите да е двуредово, наклонът спрямо хоризонта да е 28°. Разстоянието между отделните редове ще бъде 3,9 м. За да се преобразува генерираното от панелите постоянно напрежение в променливо, ще се използват инвертори. Предвижда се панелите да бъдат свързани последователно на стрингове. Връзките за последователно свързване на отделните панели се осъществява посредством фабрични кабели към всеки панел. Новите инвертори ще бъдат свързани към съществуващи БКТП (БКТП 1, БКТП 3, БКТП 4 и БКТП 5). Избран е кабел тип САВТ със сечение 3x185+95 mm<sup>2</sup>. Кабелът НН ще свързва в единия край с инвертор, а в другия ще бъде свързан с вертикални разединители на страна НН на БКТП 1,3,4 и 5. Кабелът ще бъде положен безтръбно в предварително направен изкоп, като полагането му става върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Предвижда се изграждане на мълниезащитна инсталация на местата, където липсва защита от съществуващите. Транспортният и пешеходен достъп с осигурен чрез обслужваща улица, с която имотът граничи непосредствено.

Предвидените дейности, свързани с реализация на заявеното разширение на инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложение № 1 и № 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



Имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр.Малко Търново попада в границите на защитена територия /ЗТ/, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природен парк (ПП) „Странджа“, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995г. на Министъра на околната среда, като народен парк и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.66/2000г.), с последващи изменения Заповед № РД-25/18.01.2001г. (обн., ДВ, бр.11/2001г.) и Заповед № РД-59/24.01.2013г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.28/2013г.) Предвиденото инвестиционно предложение е допустимо спрямо ЗЗТ и режима на ЗТ.

Имот с идентификатор 46663.52.590 по КК на гр.Малко Търново попада и в границите на две защитени зони (ЗЗ), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/ 01.11.2013г. (ДВ,бр.97/08.11.2013г.)

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.4 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че предвиденото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на ПП „Странджа“, определен със ЗЗТ, заповедта му за обявяване и за прекатегоризиране, както и спрямо режима на ЗЗ BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на предвиденото разширение на съществуваща фотоволтаична електроцентрала (в имот, за който са проведени процедури по екологичното законодателство), действащото Решение по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, характера на заявеното разширение (идентично с вече процедирано инвестиционно предложение в имота), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Предвид обстоятелството, че дейността ще се осъществи в границите на защитена територия, на основание чл.13, ал.2 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, РИОСВ – Бургас съгласува инвестиционното предложение, при стриктно спазване режима на защитената територия, произтичащ от ЗЗТ и Заповедта за обявяване.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



0063

а" 67, ет.3, п.к.388

59 56 813 200

.s.bg

