



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-936/12/

ГР. БУРГАС

08.04.2022

ДО:

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

ГР. БУРГАС,

МИЛЕНА ГАЙДАРОВА

ГР. БЪЛГАРОВО

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Второстепенни клонове на водоснабдителната и канализационна мрежа в м. „Нанелика“, кв. Банево, гр. Бургас – етапно строителство: Изграждане на уличен водопровод PE100 PN10 DN90 от о.т. 93 до СВО за УПИ V-159 (ПИ с идентификатор 07079.13.1056 по КК) и улична канализация PP DN/OD 315 от УПИ V-59 (ПИ с идентификатор 07079.13.1056 по КК) до о.т. 93“, с възложител БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ и МИЛЕНА ГАЙДАРОВА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-936/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Второстепенни клонове на водоснабдителната и канализационна мрежа в м. „Нанелика“, кв. Банево, гр. Бургас – етапно строителство: Изграждане на уличен водопровод PE100 PN10 DN90 от о.т. 93 до СВО за УПИ V-159 (ПИ с идентификатор 07079.13.1056 по КК) и улична канализация PP DN/OD 315 от УПИ V-59 (ПИ с идентификатор 07079.13.1056 по КК) до о.т. 93“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. №ПД-113(3)/10.03.2017 г. за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-159, УПИ XV-159 и УПИ XVI-159, масив 13, местност „Нанелика“, кв. Банево, гр. Бургас“, с което е определил, че планът не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод с дължина 151,20м PE100 PN10 DN90 от о.т. 93 до СВО за УПИ V-159 (ПИ с ид. 07079.13.1056 по КК) и улична канализация с дължина 148,55м PP DN/OD 315 от УПИ-V59 до о.т. 93. Те представляват



второстепенни клонове на водоснабдителна и канализационна мрежа – етапно строителство. Трасето на новопроектирания водопровод ще преминава в улицата успоредно на бордюра на 1,00м от него и ще бъде изпълнен от ПЕВП тръби ф90мм за налягане PN 10atm. Полагането на тръбите ще стане върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Обратното засипване на изкопа е предвидено да стане с отсежки с едрина на зърната до 20мм с ръчно трамбоване на пластове през 20 см на височина 30 см над темето на тръбите.

Целта на инвестиционното предложение, свързано с изграждане на подземна инженерна инфраструктура, е за осигуряване на водоснабдяване и отвеждане на отпадните води от имоти с идентификатори 07079.13.1044 и 07079.13.1043 по КК, кв. Банево, м. „Нанелика“, гр. Бургас, община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата на уличен водопровод и улична канализация от УПИ V-159 (ПИ с идентификатор 07079.13.1056 по КК), кв. Банево, гр. Бургас до о.т. 93 не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че изграждането на подземна инфраструктура за обслужване на урегулирани имоти е **допустимо**, спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването ѝ, при условие че се спазват заложените в заповедта за обявяване на защитената зона забрани.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в периферията на защитена зона, непосредствено до жилищната регулация на кв. Банево, гр. Бургас) и характера на инвестиционното предложение (подземна, линейна инфраструктура), считам че няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

