



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-772-1/ 19. 04. 2022
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

УЛ. „АЛБАТРОС“ № 2

ГР. ПРИМОРСКО

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия 0,4kV от ТП „Бръшлян 2“ пред УПИ I-71, кв. 24 до КРШ и ЕТ пред УПИ III-70, кв. 13 и кабели 0,4kV до УПИ IV-69, УПИ V-62 и УПИ III-70, кв. 13; Кабелна линия 0,4kV от КРШ-нов пред УПИ III-70, кв. 13 до съществуващ стълб пред УПИ I-59, кв. 12; 2 броя кабелни линии от ТП „Бръшлян 2“ пред УПИ I-71, кв. 24 до съществуващ стълб от ВМрНН пред УПИ II-59, кв. 9 и съществуващ стълб пред кв. 23; Разкъсване на съществуваща кабелна линия 0,4kV пред УПИ III-16, кв. 38 и монтаж на КРШ-нов; Нов кабел 0,4kV от КРШ нов пред УПИ III-16, кв. 38 до съществуващ стълб от ВМрНН пред УПИ I-100, кв. 33 по плана на с. Бръшлян, община Малко Търново“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-772/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 0,4kV от ТП „Бръшлян 2“ пред УПИ I-71, кв. 24 до КРШ и ЕТ пред УПИ III-70, кв. 13 и кабели 0,4kV до УПИ IV-69, УПИ V-62 и УПИ III-70, кв. 13; Кабелна линия 0,4kV от КРШ-нов пред УПИ III-70, кв. 13 до съществуващ стълб пред УПИ I-59, кв. 12; 2 броя кабелни линии от ТП „Бръшлян 2“ пред УПИ I-71, кв. 24 до съществуващ стълб от ВМрНН пред УПИ II-59, кв. 9 и съществуващ стълб пред кв. 23; Разкъсване на съществуваща кабелна линия 0,4kV пред УПИ III-16, кв. 38 и монтаж на КРШ-нов; Нов кабел 0,4kV от КРШ нов пред УПИ III-16, кв. 38 до съществуващ стълб от ВМрНН пред УПИ I-100, кв. 33 по плана на с. Бръшлян, община Малко Търново“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За подобряване ел. захранването на потребителите в с. Бръшлян, община Малко Търново се предвижда изграждане на нови кабелни линии 0,4 kV. За целта пред УПИ III-70, кв. 13 ще бъде монтиран нов КРШ-2 (кабелен разпределителен шкаф). От ТП „Бръшлян 2“ до КРШ 2-нов ще бъде положен нов кабел NAY2Y 4x185кв.мм. От КРШ 2-нов до съществуващ стълб на извод 3 ще бъде положен нов кабел NAY2Y 4x185кв.мм. На фундамент до КРШ-2 ще бъде монтирано и ново ел.табло ЕТ-3МЧ. Новото ел. табло ще бъде захранено от КРШ-2 с нов кабел NAY2Y 4x35кв.мм. От ТП „Бръшлян 2“ до съществуващ стълб – извод 4 на ВМрНН, ще бъде положен нов кабел NAY2Y 4x240кв.мм. От ТП „Бръшлян 2“ до съществуващ стълб – извод 5 на ВМрНН ще се положи нов кабел NAY2Y 4x185кв.мм. Пред УПИ III-16, кв. 38 ще бъде монтиран нов КРШ-1. КРШ-1 ще се захрани чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 0,4kV и

въвеждане в новия КРШ-1. От КРШ-1 до съществуващ стълб – извод 2 на ВМрНН ще бъде положен нов кабел NAY2Y 4x185кв.мм. Кабелите 0,4кV ще бъдат положени в изкопи 0,8/0,4м и изтеглени в тръби.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабелна линия 0,4кV от ТП „Бръшлян 2“ пред УПИ I-71, кв. 24 до КРШ и ЕТ пред УПИ III-70, кв. 13 и кабели 0,4кV до УПИ IV-69, УПИ V-62 и УПИ III-70, кв. 13; Кабелна линия 0,4кV от КРШ-нов пред УПИ III-70, кв. 13 до съществуващ стълб пред УПИ I-59, кв. 12; 2 броя кабелни линии от ТП „Бръшлян 2“ пред УПИ I-71, кв. 24 до съществуващ стълб от ВМрНН пред УПИ II-59, кв. 9 и съществуващ стълб пред кв. 23; Разкъсване на съществуваща кабелна линия 0,4кV пред УПИ III-16, кв. 38 и монтаж на КРШ-нов; Нов кабел 0,4кV от КРШ нов пред УПИ III-16, кв. 38 до съществуващ стълб от ВМрНН пред УПИ I-100, кв. 33 по плана на с. Бръшлян, община Малко Търново“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и кабелните трасета **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите и трасетата са част от регулацията на населеното място. Регулацията на село Бръшлян **попада** в границите на защитена зона (33), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 33 BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и кабелните трасета, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона с код BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота; не се създава трайна преграда, възпрепятстваща предвижването и обмяната на генетичен материал на видовете, предмет на опазване в защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

