



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-943  
ГР. БУРГАС

(2)  
19. 04. 2022

ДО

„ПАСИФИК ПЛАСТ ГРУП“ ООД

ГР. АЙТОС, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ № 40

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 180 kWp в УПИ Х-43, кв. 2 по плана на с. Скала, община Сунгурларе и захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано на ТП „Скала 1“ до АС табло на фотоволтаична инсталация“, с възложител „ПАСИФИК ПЛАСТ ГРУП“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-943/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 180 kWp в УПИ Х-43, кв. 2 по плана на с. Скала, община Сунгурларе и захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано на ТП „Скала 1“ до АС табло на фотоволтаична инсталация“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждането на фотоволтаична електроцентрала с мощност 180 kWp в УПИ Х-43 от кв. 2 по плана на с. Скала, община Сунгурларе, област Бургас и захранващ кабел от ново електромерно табло монтирано до ТП „Скала 1“ до АС табло на фотоволтаична инсталация с мощност 180 kWp в УПИ Х-43 от кв. 2 по плана на с. Скала, община Сунгурларе, област Бургас.

Фотоволтаичната инсталация се състои от 360 броя фотоволтаични панели ESM-500H по 500Wp, групирани на 24 стринга по 15 панела, и 6 броя инвертори Huawei SUN2000 - 30KTL – M3, монтирана на земя върху метална конструкция, с ориентация Юг.

Всеки инвертор се присъединява към Главно АС табло ФЕЦ. Свързването на АС разпределително табло с Електромерното табло се осъществява чрез кабел NAYY 4 x 240 mm<sup>2</sup>, положен подземно на дълното на изкоп 0,8/0,4 м в уличната регулация на с. Скала, община Сунгурларе и в PVC тръби Ф110 мм на дълното на изкоп 1,1/0,4 м при преминаване на уличното платно.

За нуждите на проекта е издадена виза за проектиране от дата 06.01.2021 г. от Гл. архитект на община Сунгурларе.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ Х-43, кв. 2 по плана на с. Скала, община Сунгурларе не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на около 0,14 км) е разположена защитена зона BG 0000139 "Луда Камчия" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1023/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера (изграждане на ФЕЦ) на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000139 "Луда Камчия" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

