



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-988 - 1/ 29. 04. 2022
ГР. БУРГАС,

ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10
ГР. НЕСЕБЪР

На Ваш изх. № Н2-УТ-1623/2022г.

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на улично и алеино осветление в ПИ №№ 51500.507.227, 51500.507.250 и част от ПИ № 51500.507.266 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, Община Несебър“, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-988/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на улично и алеино осветление в ПИ №№ 51500.507.227, 51500.507.250 и част от ПИ № 51500.507.266 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, Община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда проектиране на ново улично и алеино осветление в ПИ №№ 51500.507.227, 51500.507.250 и част от ПИ № 51500.507.266 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, Община Несебър. Предвижда се доставяне и монтиране на поцинковани полигонални стълбове за улично осветление с обща височина $H=8,0$ m с единична рагатка за 1 брой осветително тяло и поцинковани стълбове с обща височина $H=4,0$ m за алеиното осветление. Разработката обхваща следните участъци:

Участък № 1 – улично осветление между о.т. 335 и о.т. 46 в ПИ 51500.507.227. Предвидено е да се доставят и монтират 21 броя поцинковани полигонални стълба с обща височина $H=8$ m с единична рогатка за 1 брой осветително тяло тип LED. Захранването ще става от ново табло улично осветление, което ще се монтира до ТП „Надежда 2“ пред ПИ 51500.507.204;

Участък № 2 – улично осветление между о.т. 352 и о.т. 354 в ПИ 51500.507.250. Предвидено е да се доставят и монтират 6 броя нови поцинковани полигонални стълба за улично осветление с обща височина $H=8$ m с единична рогатка за 1 брой осветително тяло тип LED. Захранването ще става от ново табло улично осветление, което ще се монтира до ТП „ВИП“ пред ПИ 51500.507.258;

Участък № 3 – алеино осветление между о.т. 366 и о.т. 374 в ПИ 51500.507.266. Предвидено е да се доставят и монтират 19 броя нови поцинковани стълба за алеино осветление с обща височина $H=4,0$ m за 1 брой осветително тяло тип LED. Захранването ще става от съществуващи стълбове за улично осветление, захранени от табло улично осветление, монтирано пред ПИ 51500.507.272, в близост до КРШ „Вили ЮГ“/ТП „Диана“;

Участък № 4 – алеино осветление (съществуващо) между о.т. 44 и о.т. 369 в ПИ 51500.507.266 и ново алеино осветление в ПИ 51500.507.250. Предвидено е да се монтират 4 броя нови поцинковани стълба за алеино осветление с обща височина $H=4,0$ m за 1 брой осветително тяло тип LED. Захранването ще става от съществуващи стълбове за улично осветление, захранени от табло улично осветление, монтирано пред ПИ 51500.507.272, в близост до КРШ „Вили ЮГ“/ТП „Диана“;

Участък № 5 – алеино осветление между о.т. 367 и о.т. 370 в ПИ 51500.507.266. Предвидено е да се доставят и монтират 13 броя нови поцинковани стълба за алеино осветление с обща височина $H=4,0m$ за 1 брой осветително тяло тип LED. Захранването ще става от ново табло улично осветление, което ще се монтира до ТП пред 51500.507.284;

Участък № 6 – улично осветление между о.т. 43 и о.т. 366 в ПИ 51500.507.250. Предвидено е да се доставят и монтират 8 броя нови поцинковани полигонални стълба за улично осветление с обща височина $H=8m$ с единична рогатка за 1 брой осветително тяло тип LED. Захранването ще става от ново табло улично осветление, което ще се монтира до ТП „Атина“ пред ПИ 51500.507.284.

Трасето на уличното и алеино осветление по описаните участъци представлява части от уличната мрежа на населеното място.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Поземлени имоти с идентификатори 51500.507.227, 51500.507.250 и 51500.507.266 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, Община Несебър **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. До различните участъци от трасето най-близо разположените защитени зони са, съответно: с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.58/2016г.) и с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на поземлени имоти с идентификатори 51500.507.227, 51500.507.250 и 51500.507.266 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, Община Несебър, обема и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореописаните най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по трасето на уличното и алеино осветление по описаните участъци **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

