



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1131-127 05. 05. 2022
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) монтиран на границата на ПИ № 07079.820.822 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ № 07079.820.810 по КК на гр. Бургас (УПИ VII-810, кв. 52 по плана на кв. „Сарафово“) за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1131/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) монтиран на границата на ПИ № 07079.820.822 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ № 07079.820.810 по КК на гр. Бургас (УПИ VII-810, кв. 52 по плана на кв. „Сарафово“) за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал следното:

- Писмо с изх. № ПД-2537(1)/22.10.2018г. за ИП „Изграждане на жилищна сграда с гаражи в партера в УПИ VII-595, кв. 52 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.810 по КК на гр. Бургас, община Бургас/, с което е определил, че ИП не е включено в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Писмо с изх. № ПД-2537(3)/28.03.2022г. за „Изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VII-595, кв. 52 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.810 по КК на гр. Бургас, община Бургас/, с което е определил, че предложеният план не очертава рамката на бъдещо развитие на ИП, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или



оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За строеж „Жилищна сграда в УПИ VII-595, кв. 52 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.810 по КК на град Бургас, община Бургас/, предмет на електрозахранване, е издадено Разрешение за строеж № 51/03.11.2020г. от гл. архитект на Община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда демонтиране на съществуващ шкаф кабелен долен /ШКД/ - 6, ситуиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.822 и монтиране на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ прид имота. Новият КРШ ще се захрани от съществуващ кабел от ТП «Сарафово 4». Предвижда се и монтаж на ново електромерно табло в ПИ № 07079.820.810, което ще се захрани с кабел тип NAY2Y-J 4x95 кв. мм от нов КРШ. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарни настилки, в изкоп 0,45/1,1м, при пресичане на път и в изкоп 0,4/0,7м, през подходи за гаражи.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 2,31 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотите и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

