



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1129 (2)

ГР. БУРГАС,

13. 05. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЦЕНТЪР

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП „Нов“ до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1549 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ VI-1549, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас)“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1129/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП „Нов“ до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1549 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ VI-1549, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-2979(1)/04.12.2019г. за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-511, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.859 по КК на град Бургас/ и последващо изграждане на жилищни сгради в УПИ VI и УПИ XVI“ със заключение, че реализацията на плана не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, попадащи в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-2979(3)/14.04.2021г. за промяна на плана за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-511, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.859 по КК на град Бургас/ и последващо изграждане на жилищни сгради в УПИ VI и УПИ XVI“, с което е определил, че заявената промяна на плана не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури, както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За строеж „Жилищна сграда в УПИ VI-1549, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.1549 по КК на град Бургас, община Бургас/, е издадено Разрешение за строеж № И-52/06.11.2020г. от гл. архитект на Община Бургас.



**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда“ в УПИ VI-1549, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.1549 по КК на град Бургас, община Бургас/. За целта ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО за 11М1ТЧ, на границата на имота. Електромерното табло ще се захранва с кабел 1кV от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП „Нов“. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП „Нов“ до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1549 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ VI-1549, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас)“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 07079.820.1549 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ VI-1549, кв. 60 по плана на кв. Сарафово, град Бургас) и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 2,52км) е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение (подземен, линеен обект), както и че при реализирането му създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас  
Заповед № 419/10.05.2022г.



РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ  
гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

