



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1172 (11)  
ГР. БУРГАС 17. 05. 2022

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37  
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ЦАРЕВО


**Относно:** Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Вилни сгради – 2 бр.“ в ПИ с ид. 44094.12.1049, м. «Иванова колиба», с. Лозенец, общ. Царево; Кабелна линия 1kV от място на разкъсване на съществуващ кабел 1 kV между ТНН на БКТП „Ванина“ и съществуващо ЕТ пред ПИ № 44094.12.1119 до нов КРШ пред ПИ № 44094.12.1049”; Кабелна линия 1 kV от КРШ-нов до ново ЕТ пред ПИ № 44094.12.1049“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1172/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Вилни сгради – 2 бр.“ в ПИ с ид. 44094.12.1049, м. «Иванова колиба», с. Лозенец, общ. Царево; Кабелна линия 1kV от място на разкъсване на съществуващ кабел 1 kV между ТНН на БКТП „Ванина“ и съществуващо ЕТ пред ПИ № 44094.12.1119 до нов КРШ пред ПИ № 44094.12.1049”; Кабелна линия 1 kV от КРШ-нов до ново ЕТ пред ПИ № 44094.12.1049“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-5115/17.04.2014г. за ИП „Изграждане на две вилни сгради и изгребна яма в УПИ III-1238 (ПИ с идентификатор 44094.12.1049 по КК), м. «Иванова колиба», с. Лозенец, общ. Царево“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За обекта на захранване „Вилни сгради – 2 бр. в УПИ III-1238, кв. 6 (ПИ с ид. 44094.12.1049 по КК), с. Лозенец, общ. Царево“ има издадено Разрешение за строеж № 65/22.04.2014г. от гл. архитект на Община Царево.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на „Вилни сгради – 2 бр.“ в ПИ с ид. 44094.12.1049, м. «Иванова колиба», с. Лозенец, общ. Царево. За целта ще се положи нова кабелна линия НН от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 1 kV между ТНН на БКТП



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



„Ванина“ и съществуващо ЕТ пред ПИ № 44094.12.1119 до нов КРШ пред ПИ № 44094.12.1049, с. Лозенец и кабелна линия 1 kV от КРШ-нов до ново електромерно табло пред ПИ № 44094.12.1049. Кабелът между точка на разкъсване и КРШ-нов ще бъде тип NAY2Y 4x185 мм<sup>2</sup>, а от КРШ-нов до ново ЕТ ще бъде тип NYU 4x16 мм<sup>2</sup>. Дължина на кабелното трасе ще бъде 3 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,78 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореупоменатата най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотите и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

