



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1127/22

ГР. БУРГАС

23. 05. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, община Бургас и захранването му чрез нов кабел НН от БКТП „711“; Кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, община Бургас за електрозахранване на обект в имота“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1127/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, община Бургас и захранването му чрез нов кабел НН от БКТП „711“; Кабел НН от нов КРШ до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, община Бургас за електрозахранване на обект в имота“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-406(1)/26.02.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-1481, кв. 71 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на град Бургас/“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на предложението не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За строеж „Еднофамилна жилищна сграда и ограда към улична регулация с височина на плътната част до 0,60 м, ажурна до 2,20м в УПИ XXI-1481, кв. 71 по плана на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на град Бургас/, предмет на електроприсъединяване, е издадено Разрешение за строеж № 15 от 12.04.2019г. от гл. архитект на Община Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





С настоящото предложение се предвиждат дейности по монтиране на нов кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на град Бургас, община Бургас. Новият КРШ ще се захранва от ТНН от БКТП „711“ с кабел 1 кV тип NAY2Y-J 4x185 кв. мм. Предвижда се и монтаж на ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на град Бургас, община Бургас. Електромерното табло ще се захранва с кабел 1 кV тип NAY2Y-J 4x35 кв. мм.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на около 2,7 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (инженерна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

