



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1527 (2)  
ГР. БУРГАС 07.06.2022

ДО

„ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение НН на БКТП 704 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр. Бургас (УПИ II-1326, кв. 73 по плана на кв. Сарафово) община Бургас и Кабел ниско напрежение от новото ТЕПО 25МЗТ до ново електромерно табло ТЕПО 30М1Т, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител „ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1527/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от табло ниско напрежение НН на БКТП 704 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр. Бургас (УПИ II-1326, кв. 73 по плана на кв. Сарафово) община Бургас и Кабел ниско напрежение от новото ТЕПО 25МЗТ до ново електромерно табло ТЕПО 30М1Т, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургасе издал писмо с изх. № ПД-1841(1)/28.08.2020 г., за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда /секция А и секция Б/ в УПИ II-1326, кв.73, кв. Сарафово, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр. Бургас), община Бургас“, което е постановил, че инвестиционното предложение не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. От Община Бургас е издадено Разрешение за строеж № И-45/09.10.2020 г., влязло в сила на 09.11.2020 г.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабел НН от табло ниско напрежение НН на БКТП 704 до ново електромерно табло, тип ТЕПО25МЗТ, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр. Бургас и полагане на кабел ниско напрежение от новото ТЕПО 25МЗТ до ново електромерно табло ТЕПО 30М1Т, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр. Бургас (УПИ II-1326, кв. 73 по плана на кв. Сарафово) в същия имот.

Електрозахранването ще се осъществи, като на фасадата на сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК, идентичен с УПИ II-1326, кв. 73 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





бъдат монтирани 2 броя нови електромерни табла - ЕТ1+КРШ и ЕТ 2. Таблата са предвидени за монтаж на фундамент. От БКТП „704“ до ЕТ1+КРШ ще се положи нов кабел NAY2Y 4x240кв.мм, захранването на ЕТ 2 ще се осъществи от ЕТ1+КРШ с нов кабел NAY2Y 4x185кв.мм. Кабелите 0,4кV ще бъдат положени в изкопи 0,8/0,4м, при пресичане на пътното платно ще бъдат изтеглени в PVC тръба  $\varnothing 110$  в бетонов кожух. Трасето на кабелите 0,4кV ще бъде в урбанизираната територия на кв. Сарафово, под тротоари и пътища, общинска публична собственост.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (нови ЕТ, трасе на кабели) **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 2,58 км/ е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Отстои на 2,92 км от защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (инженерна инфраструктура за ел.захранване на имот), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираните защитени зони. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че имотът **няма** характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

