



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1786(1)

ГР. БУРГАС,

29. 06. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабел НН от ТНН на БКТП „Лозово 6“ в ПИ с идентификатор 07079.4.776 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.4.1017 и кабел НН от КРШ - нов до ново електромерно табло, монтирано на имотната граница на ПИ 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1017, бивш масив 24, землище на кв. Лозово, гр. Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1786/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабел НН от ТНН на БКТП „Лозово 6“ в ПИ с идентификатор 07079.4.776 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.4.1017 и кабел НН от КРШ - нов до ново електромерно табло, монтирано на имотната граница на ПИ 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1017, бивш масив 24, землище на кв. Лозово, гр. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-14-ЕО/06.10.2018г., с което е постановил да не се извършва екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Бургас в частта на границата между Устройствени зони 6/Оз и 7/Пп за включване на поземлен имот с идентификатор 07079.4.968 по КК на гр. Бургас от УЗ 6/Оз към УЗ 7/Пп“, с възложител: Община Бургас.

- Писмо с изх. № ПД-2015/16.01.2019г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за селскостопанска техника и склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор по КК 07079.4.968, местност „Хаджитарла“, землище гр. Бургас, кв. Лозово“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Писмо с изх. № ПД-2015(9)/08.01.2021г., с което е определил, че промяната на предназначението на едно от помещенията – гараж за селскостопанска техника в склад за селскостопанска техника в инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за селскостопанска техника и склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор по КК 07079.4.968, местност „Хаджитарла“, землище гр. Бургас, кв. Лозово“ не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху

околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда. За същото има издадено Разрешение за строеж № ДЕ-1/02.02.2021г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. хранване на склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника в ПИ с идентификатор 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1017, бивш масив 24, землище на кв. Лозово, гр. Бургас. За целта ще се монтира нов КРШ на имотната граница в тротоара пред ПИ 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас. Новият КРШ ще се захрани с кабел NAY2Y-J 4x240 mm² от табло ниско напрежение /ТНН/ на БКТП „Лозово 6“ в ПИ 07079.4.776 по КК на гр. Бургас. На имотната граница в тротоара пред ПИ с идентификатор 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО2ТЧ, което ще се хранва с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4x35 от новомонтирания КРШ пред ПИ 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1017, бивш масив 24, землище на кв. Лозово. Кабелът се полага свободно в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земята. При пресичане на комуникации и локална улична настилка, същия се изтегля в PVC тръба в изкоп 0,4/1,1м (ш/д).

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 1,34 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

