



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1582 (2)  
ГР. БУРГАС

04. 07. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ


**Относно:** Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на вилна сграда № 3 в ПИ с идентификатор 57491.19.113 по КК на гр. Поморие, м. „Лахана“, община Поморие; БКТП 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 57491.19.113; Кабели 20 kV; Кабели НН“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1582/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на вилна сграда № 3 в ПИ с идентификатор 57491.19.113 по КК на гр. Поморие, м. „Лахана“, община Поморие; БКТП 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 57491.19.113; Кабели 20 kV; Кабели НН“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № 4791/16.10.2006 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради за постоянно обитаване в имот № 19113, местност „Лахана“, гр. Поморие, общ. Поморие“, с което е определил, че не попада на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда. За сграда №3 в ПИ с идентификатор 57491.19.113 по КК на гр. Поморие е налично РС № 88/21.05.2021 г., издадено от Община Поморие. За сграда № 3 в ПИ с идентификатор 57491.19.113 по КК на гр. Поморие, м. „Лахана“, община Поморие е издадено Разрешение за строеж № 88/21.05.2021 г., от Община Поморие.

С инвестиционното предложение се предвижда външно електрозахранване на вилна сграда № 3 в ПИ с идентификатор 57491.19.113 по КК на гр. Поморие, м. „Лахана“, община Поморие. За целта се предвижда изграждане на нов трафопост, тип БКТП20/0.4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 57491.19.113 по КК на гр. Поморие. Присъединяването на новия БКТП към електроразпределителната мрежа ще се осъществи като съществуващия кабел 20 kV,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: riosvbs@unacs.bg  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



разположен между БКТП „Турмалин“ и БКТП „Турмалин 2“ се разкъса и муфира с два броя нови кабели 20 kV, които ще се положат до новия БКТП. До фасадата на БКТП-нов ще се монтира ново електромерно табло, с място за 7 броя трифазни електромера. От ТНН на БКТП-нов ще се положи нов кабел до новото електромерно табло. Кабелите 20 kV ще бъдат положени в изкоп 0,9/0,4 м, а кабелът НН в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе 20 kV ще бъде 1.5 м, а дължината на кабелното трасе НН ще бъде 4 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 1,60 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване № РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореупоменатата близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, се установи, че **имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*


*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

*и.д. Директор на РИОСВ – Бургас*

*Заповед № 419/10.05.2022г.*

*на Министъра на околната среда и водите*



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: riosvbs@unacs.bg  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

