



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1931 (1)

ГР. БУРГАС,

06. 07. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН (от 3 бр. КНН) от ТНН на ТП „Сентрал парк – 1“ в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КК до 2 бр. електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.604.289 по КК на гр. Бургас (УПИ III-289, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас), община Бургас с цел електрозахранване на обект в имота“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1931/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН (от 3 бр. КНН) от ТНН на ТП „Сентрал парк – 1“ в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КК до 2 бр. електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.604.289 по КК на гр. Бургас (УПИ III-289, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас), община Бургас с цел електрозахранване на обект в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Писмо с изх. № ПД-2231(1)/14.09.2016г. за инвестиционно предложение: „Медицински център I в УПИ III-289 (поземлен имот с идентификатор 07079.604.289 по КК), кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект «Медицински център 1 с оптика, аптека и сградни ВиК отклонения в ПИ с идентификатор 07079.604.289 по КК на гр. Бургас, УПИ III-289, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас» е налично Разрешение за строеж № О-1191/10.10.2016г., издадено от главния архитект на Община Бургас, влязло в сила на 26.10.2016г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия НН (от 3 бр. КНН) от ТНН на ТП „Сентрал парк – 1“ в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КК до 2 бр. електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.604.289 по КК на гр. Бургас (УПИ III-289, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас), община Бургас. Целта е да се осигури ел. захранване на обект „Медицински център 1 с оптика и аптека“ в имота. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м,

непосредствено в земята под тротоари, като при пресичане на пътни платна ще бъде изтеглен в предварително положена тръба в изкоп 1,1/0,45м. Мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа е точка на разкъсване и муфиране на КСН ТП „Булгарплод“ – ТП „Плувен басейн“, извод СрН „Подем“, подстанция „Индустрия Бургас“.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 07079.604.289 по КК на гр. Бургас (УПИ III-289, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас) и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 1,04 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

е-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

