



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1942 (1)
ГР. БУРГАС, 07. 07. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН от съществуващ СБ стълб от ВМрНН, извод 1, ТП „Банево 3“ пред ПИ 07079.13.2138 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор ПИ 07079.13.2137 по КК на гр. Бургас (УПИ LVIII-2137, масив 41, местност „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас) за захранване на обект в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1942/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН от съществуващ СБ стълб от ВМрНН, извод 1, ТП „Банево 3“ пред ПИ 07079.13.2138 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор ПИ 07079.13.2137 по КК на гр. Бургас (УПИ LVIII-2137, масив 41, местност „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас) за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. № ПД-1643(1)/06.08.2020г. директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и уличен водопровод в УПИ LVIII-2137, масив 41, местност „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.2137 по КК на гр. Бургас), община Бургас“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За обект „Жилищна сграда“ има Разрешение за строеж № О-1/11.01.2021г., издадено от Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия НН от съществуващ СБ стълб от ВМрНН, извод 1, ТП „Банево 3“ пред ПИ 07079.13.2138 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, тип ТЕПО 1М2ТЧ, монтирано пред ПИ с идентификатор ПИ 07079.13.2137 по КК на гр. Бургас (УПИ LVIII-2137, масив 41, местност „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас) за захранване на жилищната сграда в имота. Трасето на кабелната линия ще минават през имоти с идентификатори: 07079.705.4018 (общинска публична собственост, за улица) и 07079.13.2139 (общинска публична собственост, за улица). Новопроектираният кабел ще се положи в изкоп 0,8/0,4м. При пресичане на пътното платно кабелите ще се изтеглят в PVC тръби Ф160 в бетонов кожух, положена в изкоп 1,1/0,45м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Полагане на кабелна линия НН от съществуващ СБ стълб от ВМрНН, извод 1, ТП „Банево 3“ пред ПИ 07079.13.2138 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор ПИ 07079.13.2137 по КК на гр. Бургас (УПИ LVIII-2137, масив 41, местност „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас) за захранване на обект в същия имот“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.17/26.02.2021г.) При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение (линеен, подземен обект), както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.



При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

