



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1811 (14)
ГР. БУРГАС

07. 07. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „ТКЗС Банево“ в ПИ с идентификатор 07079.13.1493 по КК на гр. Бургас, община Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на фасадата на ТП „ТКЗС Банево“ и кабел НН от КРШ-нов до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.13.2117 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ V-376, кв. 96 по плана на кв. Банево, гр. Бургас), за електрозахранване на жилищна сграда в имота“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1811/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „ТКЗС Банево“ в ПИ с идентификатор 07079.13.1493 по КК на гр. Бургас, община Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на фасадата на ТП „ТКЗС Банево“ и кабел НН от КРШ-нов до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.13.2117 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ V-376, кв. 96 по плана на кв. Банево, гр. Бургас), за електрозахранване на жилищна сграда в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2671(1)/28.10.2019г. за ИП „Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-376, кв. 96 по плана на кв. Банево, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.2117 по КК), общ. Бургас, с което е определено, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-376, кв. 96 по плана на кв. Банево, гр. Бургас е издадено Разрешение за строеж № О-74/19.06.2020г. от Община Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда от съществуващ трафопост ТП „ТКЗС Банево“ в ПИ с идентификатор 07079.13.1493 до нов КРШ, монтиран до ТП да се положи нов кабел, тип NAY2Y-J 4x240 кв. мм. Предвижда се също и електрозахранване на жилищната сграда в УПИ V-376, кв. 96 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, като за целта предимото ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1ТЧ. Новото ел. табло ще се захрани чрез полагане на нова кабелна линия 1 кV, тип NAY2Y-J 4x240 кв. мм от КРШ на ТП „ТКЗС Банево“. Общата дължина на кабелното трасе ще е 210 м и то ще преминава в сервитута на улици (ПИ с идентификатори 07079.13.2161 и 07079.13.2156 – общинска публична собственост, както и през ПИ с идентификатор 07079.13.1493 – частна собственост, стопански двор). Кабелите ще се положат в изкоп 0,8/0,4, а при пресичане на пътното платно ще се изтеглят в PVC тръби Ф160, в бетонов кожух, положен в изкоп 1,1/0,45 м. Съгласно представен Договор № 4455479 от 15.05.2021г. за присъединяване на обекти към клиенти на електроразпределителната мрежа на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа: табло ниско напрежение /ТНН/ на трафопост „ТКЗС Банево“, извод СН „Водопровода“, подстанция „Хоризонт“.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето на кабели не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

