



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1829 (1)  
ГР. БУРГАС 07.07.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН (1 бр. КНН) от ТНН на ТП "БОВА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.602.465 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.602.845 по КК на границата пред ПИ с идентификатор 07079.602.576, ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1829/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН (1 бр. КНН) от ТНН на ТП "БОВА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.602.465 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.602.845 по КК на границата пред ПИ с идентификатор 07079.602.576, ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1872(1)/22.07.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на обслужващи улици: Обслужваща улица в ПЗ „Север“, гр. Бургас - участък от о.т. 150-152-153-154-155г.-155а-155; Обслужваща улица в ПЗ „Север“, гр. Бургас – участък от о.т. 156-214-210-209-208-207 до о.т. 206; Обслужваща улица в ПЗ „Север“, гр. Бургас - участък от о.т. 206-158 и о.т.158-159-161-162-149-238; Обслужваща улица в ПЗ „Север“, гр. Бургас - участък от о.т. 158-163-164-165236-167 и о.т. 165-166; Обслужваща улица в ПЗ „Север“, гр. Бургас - участък от о.т. 55а-57-58-59-60-61-63-63а-62-909“ и „Изграждане на локалитети: Обслужваща улица в ПЗ „Север“, гр. Бургас - участък от о.т. 150-238-237-147; Обслужваща улица в ПЗ „Север“, гр. Бургас - участък от о.т. 145-178-177-176-175; Локално платно, успоредно на път I-6, захранвано от забавителен шлюз с начало км 495+043 на път I-6 и съществуващ нов изход при км 495+831“, с възложител: Община Бургас, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда монтиране на ново електромерно табло, тип ТЕПО 2ТЧ в ПИ с ид. 07079.602.845 по КК на границата пред ПИ с ид. 07079.602.576, ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас. Новото ел. табло ще се захрани, чрез полагане на нов кабел, тип NAY2Y 4x35 кв.мм от съществуващ трафопост БКТП „БОВА“, разположен в ПИ с ид. 07079.602.465 по КК на гр. Бургас. Трасето на кабелната линия ще минава през имоти: 07079.602.845 /общинска публична собственост, улица/ и 07079.602.465 /частна собственост, за друг вид застрояване/. Новопроектираният кабел ще бъдат положен в изкопи 0,8/0,4м и изкоп 0,7/0,4 за преминаване под автомобилни подходи към имоти. Дължината на кабелното трасе ще бъде 104 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 1,47 км) е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотите и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА**

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г. на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

