



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1992(1)
ГР. БУРГАС

14. 07. 2022

ДО

„РЕ-ФАРМА” ООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 62

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 29.7 kWp на терен в ПИ с идентификатор 07079.705.1389 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XII, кв. 15 по плана на кв. Банево, гр. Бургас/ и кабел НН от ново ТЕ на стълб №13 до ново ГРТ на централата“, с възложител „РЕ-ФАРМА” ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1992/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 29.7 kWp на терен в ПИ с идентификатор 07079.705.1389 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XII, кв. 15 по плана на кв. Банево, гр. Бургас/ и кабел НН от ново ТЕ на стълб № 13 до ново ГРТ на централата“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 29,7 kWp, която ще се разположи на терен върху метална конструкция в ПИ с идентификатор 07079.705.1389 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XII, кв. 15 по плана на кв. Банево, гр. Бургас/. Предвижда се съоръжението да се състои от 54 соларни модула /всеки с максимална мощност 550 Wp/, чиято функция е да преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Процеса на производство е свързан и с преобразуването на получения постоянен ток от модулите в променлив, като за целта ще се използва локален инвертор с мощност 30 kW.

Фотоволтаичните модули ще се свържат последователно в стрингове /общо 3 броя/, монтирани под ъгъл 25 градуса. Стринговете ще се свържат към инвертора посредством външен DC соларен кабел, тип RV-K 1x6 кв. мм. Инвертора ще се свържи към общо главно табло – ГРТ ФЕЦ посредством кабел, тип NAYY, положен в изкоп. Присъединяването на фотоволтаичната електроцентрала към електроразпределителната мрежа ще се осъществява посредством кабелна линия НН от ГРТ ФЕЦ, до ново електромерно табло на съществуващ стълб № 13.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: съществуващ стълб № 13 от ВМрНН, извод 6, ТП/БКТП Явор, КЛ/ВЛ Водопровода, п/ст Хоризонт.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 07079.705.1389 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XII, кв. 15 по плана на кв. Банево, гр. Бургас/ и трасе на кабел НН от ново ТЕ на стълб №13 до ново ГРТ на централата **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,079 км) е разположена защитена зона BG 0000151 "Айтоска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (ФЕЦ), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 "Айтоска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

