



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2201 (1)
ГР. БУРГАС 09. 08. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от КРШ до ЕТ за захранване на „Заведение за обществено хранене” в ПИ с идентификатор 67800.501.360 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2201/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от КРШ до ЕТ за захранване на „Заведение за обществено хранене” в ПИ с идентификатор 67800.501.360 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с Изх. № ПД-424(2)/14.03.2018 г. за „ПУП-ИПЗ за УПИ XIV-398, кв. 36 по плана на гр. Созопол, /ПИ с идентификатор 67800.501.360 по КК/, общ. Созопол”, с което е определил че планът не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, и че не е необходимо извършване на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Писмо с Изх. № ПД-424(4)/01.11.2019 г. за „Изграждане на укрепителни подпорни стени (първи етап) и Бистро (втори етап) в УПИ XIV-398, кв. 36 по плана на гр. Созопол (поземлен имот с идентификатор 67800.501.360 по КК на гр. Созопол), общ. Созопол”, с което е определил че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, и че не е необходимо извършване на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От гл. архитект на община Созопол е издадено Разрешение за строеж № 152/23.12.2021 г. за строеж: „Заведение за обществено хранене, тип „Бистро” и реконструкция на сутерена на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



съществуваща сграда в кухня към заведение „Бистро” в УПИ XIV-398, кв. 36 по плана на гр. Созопол, /ПИ с идентификатор 67800.501.360 по КК/, общ. Созопол.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтиране на ново ел.табло (ЕТ) 1Т+ТТ/Б пред ПИ с идентификатор 67800.501.360 по КК на гр. Созопол за електрозахранване на ЗОХ. Новото табло ще бъде захранено от съществуващ КРШ с нов кабел. Общата предоставена мощност е 47,45 kW. Дължината на трасето е 72 метра. Мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа е съществуващ КРШ пред обект с идентификатор 67800.501.378.1 трафопост „Пристанище 2”, извод СН „Корморан”, подстанция „Созопол”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданата кабелна линия до ПИ с идентификатор 67800.501.360 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Созопол), както и характера на настоящото инвестиционно предложение (инфраструктура за ел.захранване на ЗОХ), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

