



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2488 (2)

ГР. БУРГАС

07. 09. 2022

ДО

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕООД

ГР. СОФИЯ, РАЙОН МЛАДОСТ, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ” 87, АП. 19

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 97,2 kW в УПИ II-170, кв. 41 по плана на с. Есен, община Сунгурларе“, с възложител „ЕС ЕНЕРДЖИ ПАРК” ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2488/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 97,2 kW в УПИ II-170, кв. 41 по плана на с. Есен, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение касае изграждането на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност 97,2 kW в УПИ II-170, кв. 41 по плана на с. Есен, община Сунгурларе. УПИ II-170, кв. 41 представлява дворно място с площ 1885 кв. м, отредено за жилищно застрояване, съгласно скица № 253/27.04.2022 г., издадена от общинска администрация-Сунгурларе с виза за проектиране от 05.05.2022 г. „За фотоволтаична инсталация с мощност до 200 kW“ от главния архитект на Община Сунгурларе.

ФЕЦ ще се състои от 180 бр. панели, всеки с номинална мощност 540 Wp, статично монтирани на метална конструкция, заемаща площ 234 кв. м върху терена, свързани в стрингове и 2 бр. инвертори. Присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа се предвижда да се осъществи съгласно становище за присъединяване на „Електроразпределение юг“ ЕАД № 4516464/12.07.2022 г. чрез подземен кабел тип NAY2Y 4X185 mm² към ТНН, ТП/БКТП ЕСЕН-2, КЛ/ВЛ ЕСЕН, п/ст СУНГУРЛАРЕ. Изкопът за полагане на кабела до ТЕПО ще се изпълни в тротоари и ще е с дълбочина 1.05 м до 0.55 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ II-170, кв. 41 по плана на с. Есен, община Сунгурларе **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 2,15 км) е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-985/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 5/19.01.2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (ФЕЦ в дворно място), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

