



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2506(1) ПД-2507(2)
ГР. БУРГАС, 09. 09. 2022

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО
УЛ. „АЛБАТРОС“ № 2
ГР. ПРИМОРСКО

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ трафопост ТП „ДНА“ с идентификатор 48619.502.52.5 с нов тип БКТП 1x800kVA, 20/0,4kV и противопожарна стена в ПИ 48619.502.52 по ККР на гр.Царево, Община Царево; Кабели 20kV от съединителни муфи до нов БКТП в ПИ 48619.502.52 по КК на гр. Царево“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2506,ПД-2507/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ трафопост ТП „ДНА“ с идентификатор 48619.502.52.5 с нов тип БКТП 1x800kVA, 20/0,4kV и противопожарна стена в ПИ 48619.502.52 по ККР на гр.Царево, Община Царево; Кабели 20kV от съединителни муфи до нов БКТП в ПИ 48619.502.52 по КК на гр. Царево“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда подмяна на съществуващ трафопост ТП „ДНА“ с идентификатор 48619.502.52.5 с нов тип БКТП 1x800kVA, 20/0,4kV и противопожарна стена в ПИ 48619.502.52 по ККР на гр.Царево, Община Царево и полагане на кабели 20kV от съединителни муфи до нов БКТП в ПИ 48619.502.52 по КК на гр. Царево. За целта съществуващият трафопост ТП „ДНА“ с идентификатор 48619.502.52.5, намиращ се в ПИ 48619.502.52 по КК на гр.Царево, Община Царево ще бъде премахнат. На негово място ще бъде монтиран нов трафопост тип БКТП 20/0,4kV с мощност 1x800kVA. За осигуряване на необходимата пожарна безопасност на близката сграда се предвижда изграждане на пожарозащитна стена – плътна тухлена стена на цименто-пясъчен разтвор с размери L=330cm, H=300cm, d=25cm. Монтажът на новия трафопост ще се извърши в изкоп върху пясъчна подложка и подложен бетон. Фундирането на пожарозащитната стена е решено посредством ивични основи с дълбочина 100cm и ширина 45cm. Над терена се предвижда 60cm бетонов цокъл, над който започва плътната тухлена стена. Съществуващият трафопост ТП „ДНА“ (сграда с идентификатор 48619.502.52.5) има въведени 3 броя кабели 20kV: ТП „Василико“ – ТП „ДНА“, тип САХЕкТ 3x1x95мм²; ТП „ДНА“ – ТП „Велека“, тип САХЕкТ 3x1x95мм²; ТП „ДНА“ – ТП „Триъгълника“, тип САХЕкТ 3x1x95мм². Кабел „ТП „ДНА“ – ТП „Велека“ отпада. С другите два кабела ще бъде захранен новият БКТП. Кабелът 20kV ще се положи в изкоп 0,9/0,6м върху пясъчна подложка с дебелина 10 см, като новите кабелни трасета ще бъдат

изцяло в рамките на съществуващия трафопост. Електрозахранването ще се осъществи от съществуваща кабелна мрежа СрНН.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 48619.502.52 по КК на гр. Царево **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона (на 0,979 км) с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ с идентификатор 48619.502.52 по КК на гр. Царево, трасето, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявлението параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

