



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2504 (3)
ГР. БУРГАС 19.09.2022

ДО
„САНИ СОЛ“ ЕООД
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 17, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 20
ГР. АЙТОС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 90 kW в УПИ V-77, 76, кв. 25 по плана на с. Железник, общ. Карнобат; Кабели НН от ТП „Железник 1“ до ново ГРТ на ФЕЦ“, с възложител: „САНИ СОЛ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2504/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 90 kW в УПИ V-77, 76, кв. 25 по плана на с. Железник, общ. Карнобат; Кабели НН от ТП „Железник 1“ до ново ГРТ на ФЕЦ“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с изх. № ПД-1837/27.08.2020 г., за ИП „Монтаж на фотоволтаични панели /централа/, с мощност 30kW, в УПИ V-77, кв. 25 по ЗРП на с. Железник, община Карнобат“, с което е определил, че инвестиционно предложение не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За същото е издадено Разрешение за строеж № 89 от 08.12.2020 г. от гл. архитект на Община Карнобат.

- Писмо с изх. № ПД-2833/24.11.2021 г., за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-77, кв. 25 по плана на с. Железник, община Карнобат“, с което е определил, че инвестиционно предложение не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. В писмото е разгледано изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kW, състояща се от 55 броя фотоволтаични панела.

- Писмо с изх. № ПД-1181/16.05.2022 г. За ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 90 kW в УПИ V-77, кв.25 по плана на с. Железник, община Карнобат и кабели НН от ТП „Железник 1“ до ново ГРТ на ФЕЦ“ с което е определил, че инвестиционно предложение, не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. В писмото е разгледано изграждане на ФЕЦ, състояща се от 186 броя фотоволтаични панела.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Представена е Заповед № РД-213/20.04.2022 г. на Кмет на Община Карнобат за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-77 и УПИ VII-76, кв. 25 по плана на с. Железник, община Карнобат, с цел обединяването им в един общ УПИ V-77, 76, кв. 25.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 90 kW в новообразуваното УПИ V-77, 76, кв. 25 по плана на с. Железник, община Карнобат и полагане на кабели НН от ТП „Железник 1“ до ново ГРТ на ФЕЦ. Централата ще се състои от 186 броя монокристални фотоволтаични панела, от тях 75 броя с единична мощност 400 Wp и 111 броя с единична мощност 540 Wp и един брой трифазен инвертор. Мястото на присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа е: ТП/БКТП Железник 1 извод ВС Железник, Възлова станция Крумово градище, КЛ/ВЛ Искра, п/с Карнобат. УПИ V-77, 76 е с площ 3 275 кв.м и се намира в регулационните граници на с. Железник.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ V-77, 76, кв. 25 по плана на с. Железник, общ. Карнобат и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на с. Железник) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 419/10.05.2022г.

на Министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

