



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2608(1)

ГР. БУРГАС 27. 09. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ВИТОША, БУЛ. „ЦАР БОРИС III” № 201

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: инвестиционно предложение „Подстанция „Грудово“ 110/20 kV - Реконструкция на ОРУ 110 kV, находяща се в имот № 501.80 по регулационен план на гр. Средец, общ. Средец“, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2608/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Подстанция „Грудово“ 110/20 kV - Реконструкция на ОРУ 110 kV, находяща се в имот № 501.80 по регулационен план на гр. Средец, общ. Средец“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Към настоящия момент п/ст Грудово 110/20kV работи на две нива на напрежение - 110 kV и 20 kV, където 110 kV е захранващо напрежение, а 20 kV е разпределително напрежение.

ОРУ 110 kV е изпълнена по схема „единична шинна система“ със следните присъединения:

- поле „Трафо 101“ 110/20 kV (ТДН 25000/110-76Y1);
- поле „Трафо 102“ 110/20 kV (TDLF 25000-110A);
- поле извод 110 kV „Пирит“;
- поле извод 110 kV „Средец“;
- поле „Вентилни отводи“ 110 kV;
- необорудвано (резервно) изводно поле 110 kV;


Уредба 110 kV се реконструира по схема единична секционирана с прекъсвач шинна система в обем две секции.

Секция 1

- силов трансформатор T101
- извод 110 kV „Средец“
- извод 110 kV „ФЕЦ“
- мерене към шини 110 kV

Секция 2

- силов трансформатор T102
- извод 110 kV „Пирит“
- мерене към шини 110 kV



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Съществуващите портални конструкции за шинна система в ОРУ 110 kV се разрушават. Изграждат се нови стоманорешетъчни шинни портали. Новата шинна система 110 kV се изгражда с проводник АСО-500. Окачването е с нови изолаторни вериги и арматурата.

Всички съществуващи съоръжения в ОРУ 110 kV (прекъсвачи, разединители, измерителни трансформатори, в.о.) се демонтират. Съществуващите стоманени конструкции за монтаж на съоръжения се демонтират, стоманобетонните конструкции се разрушават. Всички съоръжения в ОРУ 110 kV (прекъсвачи, разединители, измерителни трансформатори и вентилни отводи) се подменят. Всички съоръжения в ОРУ 110 kV се монтират на нови фундаменти и нови носещи стоманени конструкции, осигуряващи необходимите габаритни разстояния между тоководещи части и до заземени конструкции. В уредба 110 kV се предвижда изграждане на нови кабелни канали и нови тръбни мрежи в отделните полета за полагане на контролните кабели от съоръженията 110 kV до нов команден шкаф за съответното поле. Връзката между силовите трансформатори към ЗРУ 20 kV се осъществява с нови кабелни линии 20 kV до проходна плоча на съответната трафокилия. Кабелите се полагат в кабелни канали и тръбни мрежи.

Посочените по-горе дейности, свързани с настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


УПИ IV-43, кв. 29 по плана на с. Малина, община Средец не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000198 "Средецка река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/06.07.2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населеното място, извън границите на защитени зони) и характера (ремонт на обект) на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000198 "Средецка река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС
(Заповед № 1080/21.09.2022 г. на Министъра на ОСВ)



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. "Перушица" 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813 205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

