



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2853(А)
ГР. БУРГАС 07.10.2022

ДО
„ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS 3309 и базова станция 5369 в ПИ с идентификатор 51500.502.501 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител „ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2853/2022 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS 3309 и базова станция 5369 в ПИ с идентификатор 51500.502.501 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.


Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-571/23.03.2020 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура, състояща се от приемо-предавателна станция (ППС за глас) и/или данни BS 3309 – част от националната мрежа на „БТК” ЕАД за безжична комуникация Vivacom и Базова станция (БС) 5369 – част от националната мрежа за безжична комуникация на „Теленор България” ЕАД”, не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За същото, от гл. архитект на Община Несебър е издадено Разрешение за строеж № 107/28.05.2021 г.

Предвижда се външно ел. захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS 3309 на „БТК“ АД и базова станция 5369 на „Теленор България“ АД в ПИ с идентификатор 51500.502.501 по КК на гр. Несебър, община Несебър.

До фасадата на ТП „Заг“, находящ се в ПИ с идентификатор 51500.502.501 по КК на гр. Несебър ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1ТЕ.

От ТНН – 1 на ТП „Заг“ ще се положи нов кабел до новото електромерно табло. Дължината на кабелното трасе е 6м. Трасето е изцяло в ПИ с идентификатор 51500.502.501 по КК на гр. Несебър.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 51500.502.501 по КК на гр. Несебър, община Несебър не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,023 км/ е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (трасе на захранващ кабел), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че ПИ с идентификатор 51500.502.501 по КК на гр. Несебър, община Несебър няма характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

За Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № РД-148/04.10.2022 г.

