



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2916 (1)
ГР. БУРГАС, 18. 10. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ № 1
ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на приемо-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни BS 3308_B (Riu Helios Paradise) на БТК ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор 51500.31.14.28 в поземлен имот с идентификатор 51500.31.14 по КК на гр. Несебър, община Несебър“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2916/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на приемо-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни BS 3308_B (Riu Helios Paradise) на БТК ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор 51500.31.14.28 в поземлен имот с идентификатор 51500.31.14 по КК на гр. Несебър, община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1010(1)/13.05.2020г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура, представляващо приемо-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни № BS 3308 - част от националната мрежа на „БТК“ ЕАД за безжична комуникация „Vivascom“, ситуирана в сграда с идентификатор 51500.31.14.28, местност „Юрта/Балкана“, гр. Несебър, община Несебър“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обекта е издадено Разрешение за строеж № 174/07.10.2021г. от главния архитект на Община Несебър.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на приемо-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни BS 3308_B (Riu Helios Paradise) на БТК ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор 51500.31.14.28 в поземлен имот с идентификатор 51500.31.14 по КК на гр. Несебър, община Несебър. За целта до съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), комбиниран с електромерно табло, намиращ се на границата на имота, ще се монтира

ново електромерно табло, тип ET 1TE с възможност за монтаж на един трифазен директен електромер. Новото електромерно табло ще се захрани посредством нов кабел, тип NYU-J 4x10REmm² от съществуващия КРШ. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м. Дължина на кабелното трасе 4 м.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Поземлен имот с идентификатор 51500.31.14 по КК на гр. Несебър, община Несебър и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (граница с имота) е с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС
(Заповед № 1080/21.09.2022г. на Министъра на ОСВ)



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

