



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2832 (3)
ГР. БУРГАС 19.10.2022

ДО
„ТОП ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ООД
УЛ. „РОПОТАМО“ № 4
ГР.СЛИВЕН

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IV-190, кв. 49 по плана на с. Черница, община Сунгурларе“ с възложител: „Топ Грийн Енерджи“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2832/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IV-190, кв. 49 по плана на с. Черница, община Сунгурларе“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране от гл. архитект на Община Сунгурларе за инвестиционен проект за ФЕЦ в УПИ IV-190, кв. 49 по плана на с. Черница, община Сунгурларе.

С настоящата информация възложителят предвижда дейности по изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1500 kW върху покрива на съществуваща масивна едноетажна сграда, представляваща предприятие за преработка и съхранение на билки и диворастващи плодове в УПИ IV-190, кв. 49 по плана на с. Черница, община Сунгурларе. Част от ФЕЦ ще се разположи на терена в имота.

Съоръжението ще се монтира на метална конструкция и ще се състои от фотоволтаични модули. Последните ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток генериран от модулите ще бъде преобразуван в променлив от 15 броя с обща пълна мощност 1500 kVA..

Съгласно предварителен Договор № 4483225 от 08.08.2022г., за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, мястото на присъединяване на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Стълб № 61, от ВЛ 20 кV „Водолей“, чрез нова КЛ 20 кV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 кв. мм, с дължина 550м от стълб №61 до нов БКТП ситуиран в УПИ IV-190, кв. 49 по плана на с. Черница, община Сунгурларе, КЛ№ВЛ Водолей, п/ст Сунгурларе.

Възложителят заявява, че присъединяването на централата към електроразпределителната мрежа ще се осъществи посредством нова КЛ 20 кV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 кв. мм., с дължина 550м от стълб № 61 до нов БКТП ситуиран в УПИ IV-190, кв. 49 по плана на с. Черница, община Сунгурларе. Трасето на кабелната линия ще преминава в регулационните граници на населеното място, през общинска улица.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (в регулационните граници на с. Черница) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС
(Заповед № 1080/21.09.2022г. на Министъра на ОСВ)

