



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2999 (4)  
ГР. БУРГАС, 18. 11. 2022

ДО

„ГЕРИ“ ООД

УЛ. „ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР“ № 7, ВХ. В, ЕТ. 6, АП. 63

ГР. ЯМБОЛ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на електропроводна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189 960 W в УПИ IX-855, кв.97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител: „ГЕРИ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2999/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на електропроводна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189 960 W в УПИ IX-855, кв.97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. № ПД-2547(3)/19.09.2022г. Директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189 960 W в УПИ IX-855, кв.97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“ не попадат в позициите на Приложение №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трасе на електропроводна линия 1kW за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189960W в УПИ IX-855, кв.97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе. Кабелната линия ще се изпълни от 2 броя кабели САВТ 4x95 мм<sup>2</sup> с дължина 65 м. Трасето започва от ГРТ на фотоволтаичната централа, минава през имота и излиза от източната му страна. Включва се по западната страна на прилежащата улица, положен в изкоп 0,90/0,40 м, като в близост до о.т. 254 пресича улицата посредством хоризонтален сондаж и се отправя към табло НН на ТП/БКТП Фурна. Проектирането

на кабелното трасе е отразено върху скица № 478/28.07.2022г., издадена от Общинска служба, гр. Сунгурларе, съгласувана с „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на електропроводна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 189960 W в УПИ IX-855, кв.97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ IX-855, кв.97 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

