



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3375 (1)
ГР. БУРГАС 23. 11. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Относно: Инвестиционно предложение „Нова въздушно-кабелна линия с усукан изолиран проводник, монтирана на 3 броя нови стоманобетонни стълбове от съществуващ стълб пред УПИ I-249 до ново електромерно табло, ТЕПО 2М1ТЧ монтирано на последния новомонтиран стълб между УПИ XIII-5 и УПИ XII-5, кв. 2 по плана на с. Присад, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3375/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нова въздушно-кабелна линия с усукан изолиран проводник, монтирана на 3 броя нови стоманобетонни стълбове от съществуващ стълб пред УПИ I-249 до ново електромерно табло, ТЕПО 2М1ТЧ монтирано на последния новомонтиран стълб между УПИ XIII-5 и УПИ XII-5, кв. 2 по плана на с. Присад, община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1023(1)/27.04.2021 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58400.501.256 по КК на с. Присад, община Созопол“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За същото има издадено Разрешение за строеж № 74/02.07.2021 г. от Община Созопол.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда електрозахранване на еднофамилната жилищна сграда в УПИ XIII-5, кв. 2 по плана на с. Присад, община Созопол (ПИ с ид. 58400.501.256 по КК). За целта ще се монтират 2 бр. нови стълба, тип НЦ 250/9,5 м по улицата пред имота, 1 бр. нов стълб, тип КЦ 590/9,5м между УПИ XIII-5 и УПИ XII-5, и монтаж на 2 бр. междустълбиа с проводник AL/R 4x35mm², както и монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО 2М1ТЧ на новия стълб между УПИ XIII-5 и УПИ XII-5, кв. 2. Новомонтираното ел. табло ще се захрани, чрез изтегляне на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



нов оразмерен захранващ кабел 1 kV от новия стълб на ВМрНН до новото ТЕПО. Дължината на кабелното трасе е 100 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на окло 1,32 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (в регулацията на населеното място) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

