



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3632(1)
ГР. БУРГАС

13. 12. 2022

ДО
„СОРТОВИ СЕМЕНА“ АД
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „СЕВЕР“
ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 199,806 kW върху покрива на съществуваща сграда, находяща се в УПИ VI, кв.7 по УРП на производствена зона „С-Р“, гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Сортови семена“ АД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3632/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 199,806 kW върху покрива на съществуваща сграда, находяща се в УПИ VI, кв.7 по УРП на производствена зона „С-Р“, гр. Карнобат, община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична централа с мощност 199,806 kW върху покрива на съществуваща сграда, находяща се в УПИ VI, кв.7 по УРП на производствена зона „С-Р“, гр. Карнобат, община Карнобат. Фотоволтаичната система ще се монтира върху южните скатове на покривите на двете сгради с общо 449 бр. монокристални панели към предварително монтирана метална монтажна система, копираща наклоните на покривите.

Фотоволтаичните поликристални модули са с размери 1903/1134x30мм. Предвижда се 1 бр инвентор KACO 30 TL3 XL и 4 бр. KACO 60 TL3 XL. По носещата конструкция кабелите се полагат по кабелна скара монтирана за нея от северната и страна или се превързват с кабелни превръзки устойчиви на UV лъчение. Панелите се свързват в 5 стринга, които през предпазители, монтирани в DC таблото се свързват към съответните входове на инвентора.

Имотът е с площ от 38 600 кв.м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ - Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

